



PODER JUDICIAL
DIVISION ARQUITECTURA

Montevideo, 31 de marzo 2023

Concurso de Precios 17/2023:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CLARABOYA CENTRAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

ACLARACIÓN Nº 2-

Correo recibido:

Buenas tardes, por este medio me dirijo ante usted para recibir indicaciones acerca de los rubros precisados en los informes anexados en el sitio www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/1030263 luego de la visita al sitio en cuestión. En dicho informe, no se hace referencia a ninguna actividad relacionada a los tres niveles de barandas presentes en la claraboya y además, sólo se hace alusión a la sustitución de 5 cristales, viéndose durante la visita un número superior a este entre rotos y fracturados. Pregunto: ¿se tiene contemplado en este llamado alguna intervención para las barandas? ¿se planean sustituir sólo los cristales rotos o también se incluyen los fracturados?

Pregunta-

¿se tiene contemplado en este llamado alguna intervención para las barandas?

Respuesta-

Como dice en el punto 2:

“Se limpiarán las caras externas de los hierros con cepillos de alambre y se aplicará un mínimo de 2 manos de esmalte sintético tipo “3 en 1”(esmalte sintético + convertidor de óxido + antióxido) color gris.”



PODER JUDICIAL
DIVISION ARQUITECTURA

Las barandas forman parte de la estructura exterior por lo tanto corresponde el mismo tratamiento.

Pregunta-

¿se planean sustituir sólo los cristales rotos o también se incluyen los fracturados?

Respuesta-

Como dice en el punto 3:

“Se deberán reemplazar los vidrios que se encuentren rotos (a los efectos de la cotización considerar 5 vidrios de 50x180cm). Se reservará in monto correspondiente a Imprevistos por si fuera necesario cambiar más o se rompieran durante los trabajos)