



ACLARACIÓN 1/2023

Licitación Abreviada N.º 35/2023 “EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN METÁLICO PARA TALLER Y RESGUARDO DE MAQUINARIAS, OBRADOR DEL MUNICIPIO DE CASTILLOS”

Consulta 1: Entendemos que no se deberá cotizar movimiento de suelos, ni sustitución, ni relleno de tosca compactada ni cementada. Se cotiza un pavimento de hormigón con doble malla de 15cm de espesor. Es eso correcto? Podrían confirmarnos esta afirmación?

Respuesta 1: La cimentación del galón son dados de hormigón con los anclajes de espera para los pilares. El contra piso armado con doble malla quedará para una segunda etapa.