



Ejército Nacional
La Fuerza de todos

COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO

Montevideo, 10 de abril de 2024.-

Referente la Licitación Abreviada N° 2120/2024 “Adquisición de mobiliario de oficina”, por parte del Servicio de Material y Armamento, a continuación se detalla aclaración, para una mejor elaboración de su propuesta:

• **Consulta 1:**

Ítem N° 2: Placa de yeso para cielorraso de 4Mts x 1.20 Mts x 7Mm quisiera confirmar medidas porque me parece que no puede ser y si es placa de yeso.

• **Respuesta 1:**

Ítem N° 2 Placa de yeso para cielorraso – Medidas: 2.4 Mts. X 1.20 Mts. X 7Mm

• **Consulta 2:**

A que ítems debemos cargar Planillas: C4, M2, C1, M1, C2, A2, A3, A4, A1, C3.

• **Respuesta 2:**

Las planillas que corresponden a los ítems de mocionada licitación, se encuentran en la página de Compras Estatales como archivo adjunto en aclaraciones

• **Consulta 3:**

Ítem N° 78: “Hormigón premezclado Tipo: BOMBEADO A PIE DE OBRA”.

Precisar qué tipo de hormigón es (Ej. C27,5)

Definir si es bombeado o volcado (Porque a pie de obra se entiende como volcado).

• **Respuesta 3:**

Ítem N° 78 Hormigón premezclado – Tipo: C27 – Bombeado.

• **Consulta 4:**

Ítem 67 – Lana de vidrio con aislación acústica en rollos.

Aclaro: Lana de vidrio tiene baja aislación acústica.

Lana de roca es la que cumple con una aislación acústica, para lo que están solicitando. Pero su presentación es en cajas con paneles de 1.20 x 0.60.

Se pueden presentar las dos opciones y en el caso de lana de roca, un estimativo para cubrir lo solicitado.

• **Respuesta 4:**

Se debe presentar – Ítem N° 67 “Lana de vidrio con aislación acústica en rollo”