

**Fwd: Consulta LP 3/2024 - READECUACIÓN DE NUEVO LOCAL DE SALA CARMELO Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**

---

**De :** Lucas Schevzov <lschevzov@casinos.gub.uy>

mar, 30 de abr de 2024 14:56

**Asunto :** Fwd: Consulta LP 3/2024 - READECUACIÓN DE NUEVO LOCAL DE SALA CARMELO Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

 1 ficheros adjuntos

**Para :** licitaciones@casinos.gub.uy,  
merramuspe@grupotransamerican.com.uy,  
cpaz@grupotransamerican.com.uy

Buenas tardes respondo entre líneas en color **azul**.

Muchas gracias

Lucas

---

**De:** "licitaciones" <licitaciones@casinos.gub.uy>

**Para:** "Lucas Schevzov" <lschevzov@casinos.gub.uy>

**Enviados:** Martes, 30 de Abril 2024 11:40:29

**Asunto:** Fwd: Consulta LP 3/2024 - READECUACIÓN DE NUEVO LOCAL DE SALA CARMELO Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

---

**De:** "Martina Erramuspe" <merramuspe@grupotransamerican.com.uy>

**Para:** licitaciones@casinos.gub.uy

**CC:** "cpaz" <cpaz@grupotransamerican.com.uy>

**Enviados:** Lunes, 29 de Abril 2024 17:05:34

**Asunto:** Consulta LP 3/2024 - READECUACIÓN DE NUEVO LOCAL DE SALA CARMELO Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Buenas tardes,  
Los consulto por la licitación de referencia:

Cuáles son las especificaciones para la pintura de equipos sobre  
cielorrasos en sala de slots? **Se deberá pintar con airless esmalte  
sintético mate.**

Qué pasa si los ductos tienen aislación por fuera? **No pasa nada, se  
pinta la aislación con esmalte sintético de igual manera.**

Quedo a la espera de sus comentarios y desde ya muchas gracias.

Saludos,



**Martina Erramuspe**

Depto. Obras

**2481 5565 int. 232**

Abacú 2161 - Montevideo, Uruguay – 11600

---

**GRUPO TRANSAMERICAN**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información CONFIDENCIAL para uso exclusivo de su destinatario. Si ha recibido este correo por error, por favor notifíquelo al remitente y bórralo de su sistema. Muchas gracias.

Las opiniones expresadas en este correo son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por la compañía. Grupo Transamerican no asume aquí obligaciones ni se responsabiliza del contenido de este correo, a menos que dicha información sea confirmada por escrito por un representante autorizado. No se garantiza que la transmisión de este correo sea segura o libre de errores.

--



Arq. Lucas Schevzov  
TEL: 2901 51 31 int. 307  
lschevzov@casinos.gub.uy  
Encargado del Departamento de Arquitectura  
Dirección General de Casinos  
Soriano 802 - CP 11100 - Montevideo - Uruguay

---



**image001.png**  
18 KB

---