

ACLARACIÓN DE CONSULTAS

C.D.E N° 2/2024 - Ciudad de Santa Lucía - Canelones

Pregunta 1:

Para esta compra por excepción se acepta el mismo informe geotécnico de julio de 2022, realizado para la licitación N°04/002/2022 que quedó sin efecto?

En caso que haya que actualizar la fecha, ¿alcanza con tomar la secuencia de las imágenes satelitales en el correr de este año transcurrido?

Respuesta de la C.A.A.:

Para este llamado, quienes hayan suministrado oportunamente un informe técnico anterior, podrán presentar una nota donde se exprese que las condiciones del subsuelo en cuestión, no han variado desde la realización del informe original. Deberá acompañarse dicha nota con fotos aéreas o imágenes satelitales, y firma técnica correspondiente.

Pregunta 2:

En 2022 se realizó el LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/002 en la ciudad de Santa Lucía. Este llamado se vuelve a realizar en 2024 bajo la forma de Compra directa por excepción, por lo que entendemos se ha declarado desierta.

Evaluando presentar oferta a la mencionada licitación, solicitamos saber las razones por las que dicha licitación fue desestimada y no cometer los eventuales errores, se solicita a la administración copia completa de las actuaciones de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/002/2022. Además solicitamos, de ser posible, que esta información esté disponible a la brevedad.

Respuesta de la C.A.A.:

Las razones por las que dicha licitación quedó desierta, refieren a los incumplimientos presentados por las diferentes ofertas, entre los que se destacan:

Incumplimientos con PBCP

Art. 18.3.15 h- Instalaciones sanitarias debajo de platea de hormigón.

Art. 2.2.1- Mínimo exigido para terrazas de servicio.

Art. 15.2 6- Condiciones para viviendas accesibles.

Art. 15.1 D 1.1- Salón de Usos Múltiples

Incumplimientos con Normativa Municipal:

Cantidad mínima de estacionamientos exigidos.


Ancho de escalera requerido.

Ancho de calles de acceso a estacionamientos.

Anchos y áreas mínimas.

Incumplimientos con Normativa de accesibilidad.

De Interésar ver el expediente, dirigirse al MVOT donde se deberá realizar la gestión pertinente.



Arq. Marcelo Venturino



Arq. Helena Rinaldi

Recibido 4/4/2024



Sibila Rodríguez Berriel
Of. Licitaciones de Obras
Div. Técnica Administrativa DGS
M.V.O.T.