

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
11800  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 201318

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y101809 / 26.02.2024  
Persona de contacto/Tel.  
Sandra Crutas/155 INT21647  
Nuestro nº fax  
(598) 2204 0167

Nro de Licitacion  
**Y101809**

Montevideo, 22 de marzo de 2024.

### - CIRCULAR N° 3 -

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN Y101809**

GRUPO: **114**

OBJETO: Relés

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:**

8 de abril de 2024, a la hora 13:00.

**B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:**

En cuanto al peso:

En el punto 3.2.8 de la Norma NO-DIS-MA-9500, se **agrega** que es admisible una tolerancia del 25% en los pesos mencionados. Esto también aplica al punto 19 de la Planilla de Datos Garantizados de la norma NO-DIS-MA-9501.

Esto también aplica al punto 19 de la Planilla de Datos Garantizados de las normas NO-DIS-MA-9501 y NO-DIS-MA-9502

**C) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**CONSULTA No. 1**

En la presente licitación se indica que para el ítem 1.1 Relé diferencial de trafo, que hasta el momento en licitaciones anteriores no se hacía referencia a ningún peso máximo, pasa a ser "Peso para Relés de Protección Diferencial para transformador menor o igual a 7 kg" y en el caso del ítem 1.2 Relé de Salida

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

multifunción, de igual forma pasa de no hacerse referencia a esto en pliegos anteriores a "Relés de protección para alimentadores menor o igual a 6 kg". Se plantea la posibilidad de que exista un porcentaje de tolerancia para el peso máximo.

A su vez se consulta sobre la nueva funcionalidad "last gasp" que en compra anterior se solicitó.

### **RESPUESTA No 1**

En cuanto al peso ver modificación del punto B).

Respecto a la nueva funcionalidad mencionada, cabe indicar que la misma se requirió en la compra Directa No. 1100514293 para realizar un piloto (que todavía no fue implementado). Esta funcionalidad no se solicitó como un requerimiento en la licitación Y100412 y no se solicitará hasta que se termine con la evaluación de su funcionamiento.

Saluda atentamente.