



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ANEXO II

**COMPRA DIRECTA N° 42/2024 “CONFECCIÓN DE SOPORTE PARA CILINDRO
DE GAS.”**

Montevideo, 25 de Marzo de 2024.-

Consulta de empresa ARALU S.A.

1- ¿Podrían detallarnos cuál sería el espesor del acero?

Respuesta departamento de SUMINISTRO:

1) Mínimo 3 mm. Considerar que el grosor y el peso es fundamental para sostener y sacar un cilindro cargado de gas.

+