


SIMBOLOGÍA	
LINEAS GENERALES	
	TABLERO
	CÁMARA SUBTERRÁNEA
	CANALIZACIÓN POR LOZA O MUROS
	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
	LÍNEA DE TIERRA
	DESCARGA A TIERRA
	MEDIDOR KWh
	MEDIDOR KVarh
	CAJA ICP
	CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN
	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGÍA
ILUMINACIÓN	
	PANEL LED 60x60 (*)
	PANEL LED 60x60 CON BATERÍA DE RESPALDO (*)
	PANEL LED 120x30 (*)
	PANEL LED 120x30 CON BATERÍA DE RESPALDO (*)
	LUMINARIA LED 1 X 18 W (*)
	LUMINARIA LED 1 X 18 W (*)
	LUMINARIA LED 1 X 18 W (*)
FUERZA MOTRIZ	
	TOMACORRIENTE 3 EN LÍNEA
	TOMACORRIENTE SHUKO
	1 TOMACORRIENTE SHUKO Y 1 EN LÍNEA
	TOMACORRIENTE 3 EN LÍNEA CON BIPOLAR
	4 TOMACORRIENTES SHUKO EN POLIDUCTO O MURO
	TOMACORRIENTE INDUSTRIAL
	CAJA HONDA CON TAPA
	CAJA DE BRAZO CON TAPA
	CAJA DE CENTRO CON TAPA
	CAJA REGISTRO
	CAJA CONEXIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

NOTA 1: (\*)\_ Ver anexo de luminarias.

NOTA 2: Para instalar los cableados nuevos se utilizará, en la medida que sea posible, el ducto del pasillo existente y todos los conductos libres existentes sobre cielorraso.

NOTA 3: Alimentación equipos de AA:  
En tablero TA se instala un interruptor diferencial de 4 polos 63A - 30mA desde barra general y "aguas abajo" 2 interruptores termomagnéticos de 3 polos 25A. Todos mismo modelo y marca que existentes.



Administración de los  
Servicios de Salud del Estado

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
Dir. Arq. Patricia Varela / Sub Dir. Arq. Carlos Baldoira

HOSPITAL  
ROCHA

UBICACIÓN: | ROCHA - DR. F. MARTINEZ RODRIGUEZ

OBRA: | **INSTALACION ELECTRICA - BLOCK QUIRURGICO**

LÁMINA: | **POTENCIA**

TÉCNICO: | TEC. LEONARDO PIMENTEL

TÉCNICO: | -

TÉCNICO: | -

DISCIPLINA: | ELÉCTRICA

ESCALA | REV.N°/ FECHA

1-75 | REV 1

10/11/23

EL-04