

Aclaración N° 3

Pregunta

Con respecto a la licitación 2/2024

la consulta es la siguiente

la medida de las alfajías es terminada???, es decir, luego de cepillado o son rústicas

son libres de todo nudo??? eucaliptus clear es lo que solicitan??

aguardo respuesta

gracias

Respuesta

Hola buenas tardes, referente a la consulta realizada:

las características de las alfajías, así como tirantes de madera los mismos serán de eucaliptus, sin nudos, sin deformaciones, (alaveo, curvas, o pandeos), deberán ser rectas si deformaciones.

Sin otro particular saluda a usted atentamente