

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
11800
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 201318

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y101930 / 20.03.2024
Persona de contacto/Tel.
Lucero Jurado/155 INT21687
Nuestro nº fax

Nro de Licitacion
Y101930

Montevideo, 22 de marzo de 2024

CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA Y101930**

GRUPO: **532**

OBJETO: **EQUIPOS PARA ENSAYOS ELECTRICOS EN SUBESTACIONES DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSION DE TRASMISION**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

En el capítulo III - Ítem 1

DONDE DICE:

Funciones del equipo:

- Medir resistencia de contacto mediante la inyección de corrientes de prueba ajustables en un rango de 0,1A hasta 100A

DEBE DECIR:

Funciones del equipo:

- Medir resistencia de contacto mediante la inyección de corrientes de prueba ajustables en un rango de 10A hasta 100A. Se admiten equipos con un rango mayor.

B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: consultamos si es aceptable que:

Corriente de Prueba sea de 5 a 200amp

Precisión $\pm(1\%+2\mu)$ de 0,5 a 49,9 $\mu\Omega$; $\pm 1\%$ de 50 $\mu\Omega$ a 1 Ω

RESPUESTA 1: Si es aceptable

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Saluda atentamente,
Cecilia Próspero