

26/04/2024

Respuesta a las consultas realizadas para la obra "Espacio Maipú"

- 1- La cubierta de ISOPANEL es de 15 cms como figura en planos y memoria del 23/01/2024.
- 2- La mesada de la kitchenette es de Silestone, color CEMENTO SPA.
- 3- Respondida en el punto 2.
- 4- Las aberturas de aluminio son todas línea GALA, como se indica en planillas y en memoria del 23/01/2024.

Los vidrios son de acuerdo a planillas y memoria de fecha 23/01/2024.

- 5- La cortina de enrollar de la fachada a la plazoleta, deberá rasquetearse y lijarse previamente para recibir convertidor de óxido, luego antióxido 3 manos y se terminará con pintura tipo esmalte al agua de Inca, color gris, que adhiere sobre galvanizado.
- 6- El metraje total de la superficie a impermeabilizar con membrana, incluyendo la biblioteca, son 255 m2.
- 7- No se realiza en esta etapa la ampliación sobre la calle Navarra.

Arq. Rossana Marquisá