



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

Montevideo, 3 de mayo de 2024.

**CE 5/2024 – Ampliación y reforma del edificio ex Mercadito Maipú con el objeto de transformarlo en un espacio de cowork.**

**CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES**

**Cortina de enrollar.**

- Las cortinas de enrollar metálicas de la fachada a acondicionar son las existentes.
- No se modifican pilares ni vanos en fachada.
- Todas las medidas se rectificarán en obra
- La cortina de enrollar se deberá retirar para ser acondicionada de la siguiente manera: rasquetear y lijar previo a recibir convertidor de óxido, luego antióxido 3 manos y terminación con pintura tipo esmalte al agua de Inca, color gris, que adhiere sobre galvanizado.
- No se pide cotización de otros elementos del sistema.