



Montevideo, 19 de abril 2024

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
INSTITUTO DE HIGIENE
Licitación Abreviada 01/24 - Escalera Caracol en Sexto Piso

Aclaraciones 03

Consulta 09:

La escalera caracol cuenta con una baranda de material chapa lista de un espesor de ¼", el proveedor nos comunica, que es un material con espesor muy difícil de darle esa curvatura, por lo que su costo será muy elevado. Proponemos que la chapa curvada sea de un espesor de 3mm, permitiendo un mejor manejo del material y así poder moldearlo con más facilidad.

Aclaración 09:

Se deberá cotizar la planilla H01 considerando la realización de la baranda curvada con una chapa lisa de espesor 3mm para permitir un mejor manejo y moldeo del material, no de 6mm de espesor como se indica en planilla H01. Se deberá contemplar un refuerzo en la cara interna de la baranda para compensar el cambio de espesor, ejecutado de la forma más discreta posible.

Consulta 10:

¿Es posible aplazar periodo de aclaraciones?

Aclaración 10:

Se realiza una extensión a los plazos de consultas.

***Aclaraciones al pliego**

Las aclaraciones se solicitarán por correo electrónico a compras@higiene.edu.uy. Podrán efectuarse estas consultas hasta **el día martes 23 de abril del 2024, hora 12.00**.

La Administración dará respuesta en un plazo no mayor a 48 horas de recibidas.


Arg. JAVIER MARQUEZ
Dirección General de Arquitectura
UDELAR