

aclaraciones a Visita obligatoria

Ref: Concurso de Precios 07/2024

Las siguientes aclaraciones corresponden únicamente a las visitas obligatorias realizadas los días 16 y 17 de mayo en los siguientes locales del MSP:

- Casco Central y edificio anexo,
- Programa Nacional de Control del Cáncer,
- Programa Nacional de Control de Tabaco y
- Departamento de Laboratorios de Salud Pública

- **generalidades válidas en todos los casos:**

- 1.- Todos los elementos serán nuevos a excepción de los indicados expresamente;
- 2.- Los pases serán realizados a través de vidrio, los que son necesarios realizar deben estar incluidos en la oferta. Los pases actuales en pared deben quedar sellados y terminados revocados con características similares a las existentes en ambas caras;
- 3.- Las cañerías, quedarán a la vista por lo que en todos los casos irán encintadas de forma muy prolija. En los casos indicados en las láminas se realizarán con foil de aluminio;
- 4.- Todas las mangueras de desagüe serán del tipo PVC cristal;
- 5.- En ningún caso se incluirá alimentación eléctrica;
- 6.- Es imprescindible que durante el transcurso de los trabajos los técnicos posean las láminas correspondientes, las modificaciones que deban realizarse se acordarán previamente y únicamente con la suscrita;



Ministerio de Salud Pública

7.- Se debe cotizar de forma separada cada equipo discriminando el suministro y la instalación.

- **aclaraciones particulares:**

Casco Central y edificio anexo

En el caso de oficina 219, el pase se realizará por vidrio, debiendo quedar el pase por muro sellado y revocado en ambas caras.

A los efectos del cálculo de la cañería la distancia horizontal entre unidad exterior e interior son 4 m y en vertical aprox 5 m.

Programa Nacional de Control de Tabaco

Se mantendrán las cañerías del equipo actual.

Las fotos a continuación ilustran la ubicación de unidad interior y exterior:



Ubicación unidad interior



Ministerio
de Salud Pública



Ubicación unidad exterior, apoyar sobre tacos o superficie de goma



Detalle pase de la cañería

DLSP - Departamento de Laboratorios de Salud Pública

Los pases en muro y vidrio en la banderola contigua al balcón donde se ubicará la unidad exterior se deberán incluir en la propuesta. El sector con envoltorio en foil de aluminio será en las cañerías ubicadas en el exterior, en el interior se hará con cinta. La unidad exterior se apoyará sobre base a suministrar y desde el fondo mediante manguera de PVC cristal se canalizará al desagüe de piso contiguo.

Montevideo, 17 de mayo de 2024


arq. Teresita Amarillo.-

MSP | DIGESE | unidad de arquitectura

Av. 18 de Julio 1892, Of.103 entpiso CP 11.200 - Montevideo, Uruguay

Tel. 1934 int 4232 - e-mail tamarillo@msp.gub.uy