



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
11800  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 201318

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
C702112 / 11.04.2024  
Persona de contacto/Tel.  
Raul Fernandez/155 INT21631  
Nuestro nº fax

Nro de Licitacion  
**C702112**

Montevideo, 02 de Mayo de 2024

### CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **Concurso de Precios C702112**

GRUPO: **523**

OBJETO: **Suministro e instalación de bomba de calor para acondicionamiento térmico de agua sanitaria.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

#### PREGUNTA 1:

Se consulta que tensión de alimentación será entregada por el cliente en la instalación

#### RESPUESTA 1:

La tensión entregada será de 230V.

#### PREGUNTA 2:

Se consulta si dicha acometida eléctrica será entregada en la zona actual de sala de bombas

#### RESPUESTA 2:

La acometida eléctrica será entregada en la actual zona de sala de bombas, donde el adjudicatario deberá colocar el tablero correspondiente.

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Saludamos atentamente