



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
11800  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 201318

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y101977 / 12.04.2024  
Persona de contacto/Tel.  
Noelia Ortega/155 INT21127  
Nuestro nº fax

Nro de Licitacion  
**Y101977**

Montevideo, 26 de Abril de 2024

### CIRCULAR N° 5

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN Y101977  
GRUPO: 534

OBJETO: Impermeabilización de pretilas, reparaciones y pintura de techos livianos y trabajos anexos, en ESTACIÓN DE TRASMISIÓN MVE GIS.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**PREGUNTA 1:** Con respecto a la aplicación de pintura en las chapas de techo, se solicita aplicar luego de su preparación Alumkote o producto similar directamente sobre ella.

Entiendo que, dado que las chapas ya presentan un proceso de oxidación, luego de quedar limpias, el hierro quedará al descubierto (donde se le haya ido la protección de zinc) y dar este producto directo puede generar que siga oxidando.

Sugiero la posibilidad de aplicar un esmalte anticorrosivo previo a la aplicación de ese producto. Con esto se genera una barrera que no permitirá que algunos de los componentes del Alumkote o similar pueda atacar el hierro expuesto, haciendo por la tanto que la vida útil de las chapas se extienda.

**RESPUESTA 2:** Hechas las consultas pertinentes sobre el producto Alumkote o similares queda descartado lo sugerido ya que las pinturas impermeabilizantes son un producto impermeabilizante y actúa además como recubrimiento anticorrosivo.

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

La pintura asfáltica es para cualquier tipo de superficie que no tenga restos de pinturas de ningún tipo.

Saluda atentamente,  
Álvaro Cajés