



Dirección Nacional de Sanidad
de las Fuerzas Armadas

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.
DIVISIÓN ADQUISICIONES
SECTOR DAIHFFAA - INFORMÁTICA**

Montevideo, 02 MAYO 2024

COMUNICADO 1:

Referente a la **Licitación Abreviada N° 204/24** convocada para la adquisición de **“UPS Y RECAMBIO DE BATERÍA”**, y habiéndose recibido consultas de una empresa interesada, se adjunta respuestas del servicio solicitante, la División Comunicaciones e Informática.

Asimismo referente a la primera consulta se realiza la siguiente aclaración en ANEXO I: En el ÍTEM 1 columna VARIANTE DE ARCE donde dice “POTENCIA 1000 W” debería decir “POTENCIA 10000 W”.



Saluda a Usted atentamente
El Jefe de la División Adquisiciones
Coronel (R.)

Gustavo H. Cuadro
Gustavo H. Cuadro

GHC/af

CONSULTA REALIZADA POR LA EMPRESA:

De: Giselle Gnazzo <ggnazzo@ensur.com.uy>
Enviado el: martes, 30 de abril de 2024 16:40
Para: DNS Adquisiciones - DAIHFFAA
CC: administracion@ensur.com.uy
Asunto: Licitación Abreviada 204/2024 Ministerio de Defensa Nacional | Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas | Solicitud de aclaración

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

¡PRECAUCION! Este correo fue recibido fuera de la organización.
¡No abra archivos adjuntos ni enlaces de origen desconocido o sospechoso!

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
División Adquisiciones – (DAIHFFAA - INFORMÁTICA)

Ref: Licitación Abreviada 204/2024
UPS Y RECAMBIO DE BATERÍA

Buenas tardes.

Me comunico por este medio, de la empresa Energy Solutions Uruguay Ltda. Rut 218 660 680 012 para solicitar algunas aclaraciones, sobre la Licitación Abreviada en referencia.

Las consultas son las siguientes:

- 1- En el anexo I se menciona que son 2 ups de 1.000 W, pero en el anexo III menciona UPS de 10.000W. Por la descripción en el Anexo III se podría suponer que es de 10.000W pero hay un detalle del toma Schuko en la alimentación que nos hacen dudar: Aclarar por favor cuál es el correcto.
- 2- ¿La instalación la realiza el comprador o la debe realizar la empresa que resulte adjudicada? En caso que la respuesta sea, la empresa adjudicada, ¿hay posibilidades de coordinar una visita al lugar?

Desde ya muchas gracias. Saludos.

Giselle Gnazzo
Administración
cel: +598 (0)96 427 427
whatsapp: +598 (0)96 427 427
mail: ggnazzo@ensur.com.uy

RESPUESTA ENVIADA POR EL SERVICIO:

De: Informática - Adm. y Personal - Molina

Enviado el: jueves, 2 de mayo de 2024 10:57

Para: Adquisiciones - Funcionarios - Freitas

CC: Informática - Adm. y Personal - Giordano; Informática - Adm. y Personal - May. (R) Franco; Informática - Indra - Omaña

Asunto: RE: Licitación Abreviada 204/2024 Ministerio de Defensa Nacional | Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas | Solicitud de aclaración

Buenos días, la instalación nos encargamos nosotros.

Gracias.

Cbo. 2da. (Adm.) Cyntia Molina

División Comunicaciones e Informática

Compras

Tel 2487 66 66 int 1259