



Dirección Nacional de Sanidad
de las Fuerzas Armadas

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.
DIVISIÓN ADQUISICIONES
SECTOR D.A.I.H.FF.AA. - INFORMÁTICA**

Montevideo, 08 MAYO 2024

COMUNICADO 2:

Referente a la LICITACIÓN ABREVIADA N° 204/24 convocada para la adquisición de "UPS Y RECAMBIO DE BATERÍA", y habiéndose recibido la consulta de una empresa interesada, se adjunta respuestas del servicio solicitante, la División Comunicaciones e Informática.



Saluda a Usted atentamente

El Jefe de la División Adquisiciones

Coronel (R.)

Gustavo Cuadro
Gustavo H. Cuadro

GHC/dr

CONSULTA REALIZADA POR LA EMPRESA:

De: Alejandro Amado <aamado@ssi.com.uy>
Enviado el: viernes, 3 de mayo de 2024 15:31
Para: DNS Adquisiciones - DAIHFFAA
Asunto: SSI - Consulta LA 204/2024

¡PRECAUCION! Este correo fue recibido fuera de la organización.

¡No abra archivos adjuntos ni enlaces de origen desconocido o sospechosos!

Buenas tardes.

Respecto de la mencionada Licitación en el pliego se menciona para el Ítem 1.1 dice textualmente:

- alimentación 230 V monofásico con toma schuko.

Están seguros de ese requerimiento? Pues en general para ese tipo de UPS, la alimentación se hace directamente al tablero de eléctrica.

Se podrá conversar con alguien idóneo en el tema?

Desde ya muchas gracias.

Saludos

Alejandro Amado
Director

SSI Ltda.
Antonio Pena 2409
11500 - Montevideo
URUGUAY

Tel: (+598) 2601 3552
Cel: (+598) 96 65 64 84
aamado@ssi.com.uy
www.ssi.com.uy



RESPUESTA ENVIADA POR EL SERVICIO:

De: Informática - Adm. y Personal - May. (R) Franco
Enviado el: lunes, 6 de mayo de 2024 9:32
Para: Adquisiciones - HCFFAA - Rodriguez; DNS Informatica - Compras
CC: DNS Adquisiciones - DAIHFFAA
Asunto: RE: CONSULTA: LA 204/24 "UPS Y RECAMBIO DE BATERÍA"

Buenos días.

Se aceptará cotizaciones de equipos UPS que cuenten con bornera de alimentación y salida del mismo tipo, manteniendo la potencia solicitada.

May. (R) Roberto Franco

Dpto. Compras
Tel. 2487 66 66 int. 1257
División Comunicaciones e Informática
D.N.S.FF.AA.