

Montevideo, 03 de mayo de 2024.

Ref.: 2024-28-CR-07197

Con relación al Concurso de Precios Ampliado N° **2024-7197** cuyo objeto es **“suministro e instalación de sistemas de alarma y detección de humo y sistema hidráulico de acuerdo a proyecto suministrado, en el local del BPS, Edificio Atyr ubicado en calle Sarandí 570 de Montevideo”**, se comunica la siguientes respuestas a las consultas formuladas por la empresa **BORSIL VIERA FERNANDO DARIO**, de fechas 26/04/2024 y 02/05/2024.

Consultas:

1. Estaríamos necesitando planos de las medidas existentes para poder calcular correctamente el costo del retiro de dicha instalación.
2. Dado que el horario de trabajo que surge de la visita, de 7 horas a 19 horas, para trabajar en oficinas, quedarían 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde, ¿se podrá trabajar fuera de ese horario?

Respuestas:

1. No se cuenta con planos del tendido de cañerías existente. Los tendidos fueron vistos en la visita.
Las bocas de incendio existentes que actualmente están en las cajas de escalera interior serán sacadas fuera de la caja de escalera según nuevo plano. Se prevé mantener tramo horizontal en 3 pulgadas en azotea y montantes y se deberá reemplazar cañerías hasta calle Buenos Aires así como desmantelar cañería existente desde la actual sala de bombas y reserva de agua. Ubicadas en el garaje.

Se suben nuevos planos según modificaciones antedichas, para el renglón 2.
2. Se podrá extender el horario para determinadas tareas sujeto a criterio del BPS.

SECTOR SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL RIESGO