

26/04/2024

**Llamado ARCE: 68224/2024**

UNIDAD: ID 102766: CH AC7 - Block A – Unidad 202 (1D) - Exp. 2024-68-1-000682

**Aclaración al Llamado:**

- **Terraza de la unidad:**

En razón de que el muro externo original de la terraza es un muro calado, y que los huecos se llenaron con ladrillos, sería muy difícil llevarlo a la situación original sin dañarlo.

**Por lo que se debe incluir en la oferta:**

Eliminar el muro existente y volverlo a levantar, con el mismo despiece original, forma y dimensiones, identificatorias del complejo. Se deberán colocar bigotes de anclaje (hierro 8 mm.) en todas las hiladas de contacto entre el muro calado nuevo y el muro existente. Conservar la reja existente.



Arq. Jorge Scoseria  
Departamento sobre Stock