

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
11800  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 201318

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y101991 / 26.04.2024  
Persona de contacto/Tel.  
Agustina Cabrera/155 INT21248  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion  
**Y101991**

Montevideo, 14 de mayo de 2024

### CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA**

GRUPO: **230**

OBJETO: **REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES ZONA DE CALDERAS CENTRAL BATLLE.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES en el Punto 12. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR - Capítulo IV - Condiciones Técnicas de la Parte I:**

**A.1)** Añadir en el Punto 12.2. Ítem I - DESGUACES A NIVEL DE CALLE - Punto 12.2.3 - Subítem I.III - Desguace y disposición final de ductos de gases, lo siguiente:

- Se deberá entregar a UTE la placa que aparece en la fotografía adjunta, en formato pdf, con el nombre "Imagen1.pdf".

Una vez retirado todo lo que incluye en este ítem, se deberá bloquear la circulación peatonal, cerrando el espacio tal como se ilustra en la imagen adjunta, en formato pdf, con el nombre "Imagen2.pdf".

Para esto, se podrán utilizar algunas de las chapas retiradas en el trabajo de desmontaje o colocar chapones nuevos.

**A.2)** Añadir en el Punto 12.4 - Ítem III - DESGUACE Y DISPOSICIÓN FINAL DE TANQUES DE ÁCIDO SULFÚRICO Y SODA CÁUSTICA, a continuación del siguiente texto:

"Estos tanques se encuentran vacíos, pero con la posibilidad de que haya quedado un remanente de producto en cada uno, y no se permitirá desguace en sitio para ninguno de ellos ni sus elementos, solamente

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

aquel que sea necesario para poder retirar los equipos de su ubicación en la planta".

Lo siguiente:

"El tanque de ácido sulfúrico podría contener hidrógeno, por lo cual no se recomienda la utilización de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas (cómo por ejemplo amoladora, cortafierros, etc.)".

**B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACION AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

PREGUNTA 1: Luego de realizada la visita de obra de la Licitación de referencia donde se pudo ver la complejidad y volumen de las tareas, consultamos sobre la posibilidad de aumentar el Plazo de finalización del servicio indicado en el Punto 8. PLAZO del pliego de condiciones que es de 120 días.

RESPUESTA 1: Se mantiene lo establecido en el Punto 8. PLAZO del Capítulo III - Condiciones Contractuales de la Parte I.

Saluda atentamente,