

**RESPUESTAS A PREGUNTAS REALIZADA POR EMPRESA EN
CONCURSO DE PRECIO 32/2004
REFORMA 5º PISO ex SEGURIDAD JUDICIAL, BARTOLOMÉ MITRE 1275**

1.- Hay especificación técnica de la luminaria L1 a instalar?

Luminaria de adosar para **dos tubos led**. Cuerpo en chapa de acero, terminación pintura epoxi color blanco. Óptica doble louver parabólico, balasto electrónico incorporado, lámparas tipo TL"5" 18W. Conexión en ambas puntas para el tubo led. Dimensión 120cm.

2.- El equipamiento móvil (archivadores) existente en los locales E4 y E5, lo retira el Poder Judicial?

LAS ESTANTERÍAS SERÁN RETIRADAS POR EL PODER JUDICIAL

3.- En la visita se indicó, que algunas de las "jaulas" de aluminio AL4, se deberían colocar fuera de locales de la zona de actuación del 5 to piso. Se podrá realizar la instalación de las mismas, por dentro del edificio desde las ventanas o en algún caso, se debe considerar algún medio de elevación particular para realizar el trabajo?

LAS JAULAS DE ALUMINIO EN EL 5º PISO (UNA) SERA COLOCADA DESDE LA ABERTURA O AL MOMENTO DE SUSTITUIR LA MISMA.

LAS JAULAS (DOS) A COLOCAR EN EL 1º Y 2º PISO SERÁN COLOCADAS DESDE LA ABERTURA EXISTENTE, DEBAJO DEL ANTEPECHO DE LA MISMA .

LA JAULA QUE SE COLOCARA AL COSTADO DE LA ABERTURA, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA COTIZACIÓN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, CUMPLIENDO CON NORMATIVA DE SEGURIDAD VIGENTE.

4.- Se debe considerar pintura para la hoja de puerta de la caja de escalera a colocar? La hoja es existente?

LA HOJA DE LA ABERTURA SERA PROPORCIONADA POR EL PODER JUDICIAL, SE DEBE CONSIDERAR AJUSTE DE LA HOJA EN CASO DE CORRESPONDER, PINTURA Y COLOCACIÓN

5.- En los gráficos se menciona una entrepuerta de granito que no figura en la memoria, se debe considera el suministro y colocación de la misma?

LA ENTREPUERTA DE GRANITO DEBE SER SUMINISTRADA Y COLOCADA POR LA EMPRESA QUE REALICE EL TRABAJO

6.- La instalación eléctrica a realizar en muros de mampostería, se realizará de forma aparente o hay que picar dichos muros?

LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA A REALIZAR SERA EN SU TOTALIDAD APARENTE