



REFERENCIAS

- CÁMARA DE HORMIGÓN 20x20
- CÁMARA DE HORMIGÓN 40x40
- TABLERO DE ILUMINACIÓN
- LINEA DE ILUMINACIÓN PVC-003
- LINEA DE ILUMINACIÓN PVC-0100
- LINEA DE ILUMINACIÓN PVC-20100
- ⊕ CANALIZACIONES A INSTALARSE EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

NOTAS:
 LAS LUMINARIAS ALIMENTADAS POR LINEAS TRIFÁSICAS SE CONECTARÁN EN MODO DE EQUILIBRAR LAS CARGAS ENTRE LAS FASES
 LAS COLUMNAS DE ALUMBRADO TIPO LO1 Y LO2 SE COLOCARÁN A 50cm DEL CORDÓN CUNETERA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
 PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA: ARQ. PABLO BRIOZZO
 COORDINADORA DE EJECUCIÓN DE PROJ.: ARQ. ADRIANA GORGA

RESPONSABLE DEL PROYECTO: ARQ. SANTIAGO LENZI
 EQUIPO DE PROYECTO: ARQ. CESAR GRACIJA, ARQ. FLORENCIA LONGONE, ARQ. FABIANA PASTOR, ARQ. JUAN DOMÍNGUEZ, ARQ. PABLO MORALES, ARQ. PABLO VILLALBA

PROYECTISTA: ARQ. ÁLVARO CAYÓN
 COORDINADOR: ING. H.A. DIEGO FLORES
 PROYECTISTA: ING. JORGE BARBOT

ETAPA: **PROYECTO DETALLADO**

OBRA: **FACULTAD DE VETERINARIA**

COMITENTE: **UDELAR**

ESTUDIO: **SUNN INGENIERÍA**

| | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------|
| A | Diego Flores | Documentación Ejecutiva |
| As | Guillermo Santellán | Abast. Agua y Saneamiento |
| Vi | Diego Nollenberger Nelson Pintos | Mov. de Suelos y Vialidad |
| Dp | Guillermo Santellán Diego Flores | Drenaje pluvial |
| Pa | Paola Scelza María Inés Irigoyen | Paisajismo |
| Es | Sebastián Baldovi | Estructura |
| Ae | Jorge Barbot Felipe Barbot | Acond. Eléctrico e Iluminación |
| Td | Jorge Barbot Felipe Barbot | Tensiones Débiles |
| Ci | Jorge Barbot Alejandro Celada | Detección de incendios |

PLANO: **A. ELECTRICO LINEAS ALUMBRADO**

DIBUJADO A Celada FECHA 17/12/2014 ESCALA: AE-PG03

REVISADO J.Barbot FECHA 20/12/2014 ESCALA: 1/500

NOMBRE DEL ARCHIVO: REEMPLAZA A
 IE_00_130_22_12.2014.dwg

REVISIONES

| No. | DESCRIPCION | FECHA | APROBADO |
|-----|------------------|------------|----------|
| 0 | Emisión Original | 26.12.2014 | |
| 1 | Revisión r0305 | 10.02.2015 | |