



MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

DINAV
Dirección Nacional
de Vivienda

Montevideo, 9 de diciembre de 2016.

ACLARACIÓN CON CONSULTA AL LLAMADO DE REFERENCIA.

Ref.:

LICITACIÓN N° 25/002/2016. PP. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE HASTA 40 VIVIENDAS Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (S.U.M.) PARA ACTIVOS, EN TERRENO PROPIEDAD DEL MVOTMA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO

PREGUNTA N°1

Por medio de la presente solicitamos las siguientes aclaraciones correspondientes a la licitación de referencia:

1. Dado que se trata de un predio propiedad del MVOTMA, consultamos si deben ser presentados los siguientes certificados solicitados en la Sección V del pliego:
 - a. Certificado de cota mínima a 0,70m por encima de máxima creciente conocida.
 - b. Certificación de existencia o no de antecedentes de volcado para relleno de residuos sólidos.
 - c. Constancia de viabilidad de conexión a red de agua potable de OSE.

RESPUESTA N°1

La información relativa al predio ha sido publicada en www.comprasestatales.gub.uy.

Se agrega a la información proporcionada relativa al predio la Constancia de viabilidad de conexión a red de agua potable de OSE.



MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

DINAVI
Dirección Nacional
de Vivienda

De acuerdo a la aclaración de fecha 02 de diciembre de 2016:
"Será obligatoria la presentación de todos los recaudos solicitados en la Sección V. Proyecto Técnico Arquitectónico. A Recaudos Mínimos a Presentar con la propuesta, salvo aquellos suministrados por el MVOTMA en el Pliego particular del llamado".-

Por División Planificación y Diseño.



Arq. Celina Maynard



A.S. Rosana Vede

Recibido 13/12/16
h

Sibila Rodríguez Barriol
Of. Licitaciones de Obras
iv. Técnica Administrativa DGS
M.V.O.T.M.A.



OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

Gerencia de Agua Potable

Montevideo, 13 de diciembre de 2016.

INFORME DE FACTIBILIDAD

A) Datos del predio

<i>Padrón</i>	66905
<i>Ubicación</i>	Calle José Antonio Cabrera 3784 entre J. Serrato y Cipriano Miró
<i>Localidad</i>	Mvdeo.
<i>Departamento</i>	Mvdeo.

B) Factibilidad de terreno

- a) *Redes de agua existentes* HF 127 por José Antonio Cabrera (vereda Sur)
FC 100 por Antonio Saravia (no cubre totalmente el frente del predio)
- b) *¿Requiere ampliación?* Si se conectan por José A. Cabrera no requiere; si lo hacen por A. Saravia habría que colocar 10m de tubería de PEAD 110 para cubrir totalmente el predio.
- c) *¿Requiere otras obras?* No
- d) *Presión en el punto de empalme* 13mca

Es factible abastecer el predio Padrón 66905 ubicado en la ciudad de Montevideo.



Ing. Alicia Carbajal
Estudios y Proyectos

Calle 1952 int 2507
Montevideo, Uruguay