



ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO

GERENCIA DE ADQUISICIONES (DEPARTAMENTO DE LICITACIONES)

COMUNICADO 3

15 FEB 2017

Compra Directa 23/16

**AMPLIACION DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO NUEVA
TERMINAL.-**

Respuesta a consultas sobre el llamado

Consulta: sobre el sistema de aire acondicionado. Tal como lo piden, vamos a presupuestar los dos nuevos Fan Coils que se colocarán en la obra. Es necesario saber si nos pueden enviar planos con ductos existentes o al menos por donde van las cañerías o donde está el abastecimiento de agua, para poder hacer un mejor presupuesto.

Respuesta: La Nueva Terminal actualmente posee equipos Fan Coils, de acuerdo a plano N° 7 adjunto en el Pliego Particular.

El espacio para los equipos, el pasaje de ductos de agua etc., está entre la losa del entrepiso y el cielorraso (ver Corte) Plano N° 4 adjunto en el Pliego Particular.

Se deberá realizar el cálculo del equipo necesario, de acuerdo a su nueva ubicación, aparentemente se necesitarían dos (2) equipos nuevos.

La firma que realiza el mantenimiento actualmente es Argul SA.



Laura Martusciello
Gerencia de Adquisiciones

Correo electrónico; afelicita@afe.com.uy