

1- Exacto.

2- Mas de una empresa adjudicataria, pero no más de una por ítem, es decir podrá haber máximo 2 empresas adjudicatarias.

3- La lista de materiales es en base a lo proyectado, de surgir diferencias que impliquen un aumento en los materiales, ser{an suministrados por el comitente.

4- Si para esos ramales se debe emplear únicamente el bombeo localizado sobre el muelle flotante, sin recalques.

5- En el proyecto se prevé que queden a la intemperie. Las salas no están construidas.

6- La bomba se proveerá con el tablero de arranque y surge la nueva lista de materiales.

7- Si son hidrantes que culminan en llave coliza de 1 1/4".

8- Surgen de la nueva lista de materiales.

9- Si se debe colocar una cámara para alojar válvulas y medidores, de todas formas surge de la nueva lista de materiales.

10- Se mantendrá la reducción a 63mm y se modificará el listado de materiales, de proporcionarán de la medida correcta. Se modificó la lámina n°6 y la lista de materiales para contemplar la reducción.

11- En el proyecto se pedía aparte y en base al costo se decidirá, cotizar como un opcional del ítem 2, sólo la instalación.