

Montevideo, 03 de marzo de 2017

Instituto Nacional de Colonización  
Departamento de Contrataciones

Ref.: DT/FF/evar

**Asunto: Consultas LAA N° 02/2017 “Construcción de un sistema de abastecimiento de agua para el Inm. N° 647 del Dpto. de Maldonado”**

Agradecemos responder las siguientes consultas:

- 1.- No detectamos en los recaudos recibidos una planilla de cotización para la presentación de oferta. Consultamos si sólo deben presentarse el monto de los ítems indicados en el punto 2 del pliego de condiciones particulares, discriminando IVA y Monto Imponible.
- 2.- Cuando en el punto 6 se establece que la adjudicación será por ítem, se refiere a que puede haber más de una empresa adjudicataria, o que uno de los ítems no se ejecute por temas presupuestales.
- 3.- Consultamos si los materiales indicados en los anexos IV y V a suministrar por el Comitente, es un listado definitivo, dado que puede existir la posibilidad de que el proyecto ejecutivo introduzca cambios en los suministros a emplear.
- 4.- Consultamos si el bombeo previsto para los ramales A0; A1; a1.1, a1.2; B1 y B2, se resuelve con las dos bombas sumergibles, cuya instalación está prevista sobre el muelle flotante en el embalse. Motiva dicha consulta, el tomar conocimiento si se ha verificado o no, la necesidad de un recalque que permita abastecer los tanques indicados en las salas 1, 2, 3 y 4.
- 5.- Consultamos si los tanques de agua filtrada quedan a la intemperie, o si se debe prever algún local que los contenga. ¿Las salas 1, 2, 3 y 4 son existentes?
- 6.- No hemos detectado en los recaudos entregados, especificaciones técnicas referidas a la instalación eléctrica y el sistema de control previsto. Consultamos por el alcance de dicha instalación así como también si hay equipamiento y/o suministros a cargo de la Comitente.

7.- Solicitamos confirmar que los hidrantes solicitados en la lámina 2, son las derivaciones que se resuelven en su extremo con una llave coliza de bronce 1 1/4".

8.- Detectamos en el listado del anexo V, correspondiente a los fittings y válvulas de la conducción de agua filtrada, que se indican cantidades distintas a las que surgen en la lámina 2, a modo de ejemplo hay listadas 7 llaves mariposa 75mm y en el plano se cuentan 8, hay listadas 6 válvulas de aire y en el plano se cuentan 7, hidrantes 13 sets y se cuentan 14. Consultamos si surgen diferencias de este tipo, el Comitente va a proporcionar la cantidad de suministros necesarios para el proyecto, o si de surgir faltantes como en estos casos, se deben incluir en la cotización a presentar.

9.- Consultamos si se debe considerar una cámara para alojar los distintos tipos de válvulas e hidrantes que integran la red de distribución de agua filtrada. Ídem situación para la red de agua potable. Adicionalmente consultamos si debe preverse el suministro e instalación de nichos para los medidores previstos en la red de agua potable.

10.- Se plantea en la lámina 5 un buje de reducción 75x63mm, que estaría generando el ramal B2 en 63mm, esto cambiaría diámetro de válvulas y fittings de esta traza, resuelta en lámina 6, y que integra el despiece listado en el anexo V. Consultamos si se va a mantener la reducción a 63mm, en cuyo caso cambiaría el listado planteado en el anexo V, pero que seguiría siendo suministrado por el Comitente.

11.- Confirmar que la interconexión entre las unidades de potabilización es opcional, y que no debe incluirse en el ítem 2, dado que el metraje de instalación de tubería de PEAD 50mm es relevante.

Sin otro particular, saluda atte.



Fernanda Fossatti  
Asistente de Estudios y Proyectos