



San José

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Asamblea N° 496- San José

Telefax. 434-23178

LICITACIÓN ABREVIADA N° 17/2017

PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EL LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA PARA REFORMAS CASA DE LA CULTURA INTENDENCIA DE SAN JOSE.-

COMUNICADO N° 1

Habiéndose recibido consultas, se realizan las siguientes aclaraciones:

CONSULTA 1: “La sala número 3 se cambia el piso .. y de ser así que piso iría .”

RESPUESTA 1: En Salón no. 3 (sala de danza) el piso a colocar será flotante.

CONSULTA 2: “En la visita de obra se vio que en el corredor que circunda el patio abierto se dijo que el piso no se cambiaba pero la memoria dice que se cambia. Cual es válido y consideramos que debería redactarse una nueva memoria de ser así.”

RESPUESTA 2: El piso bajo el porche que bordea el patio central no se cambia, solo el del patio a cielo abierto.

CONSULTA 3: “No recordamos si las aberturas del salón número 12 son fijas el salón que hoy tiene las cortinas de enrollar.”

RESPUESTA 3: En el Salón no. 12 las dos aberturas a ambos lados de la puerta de acceso son con vidrio fijo y marco de madera.

CONSULTA 4: “En el rubrado no se encuentra el rubro blindex, y en el plano, no especifica la altura del mismo”

RESPUESTA 4: La altura de los blindex interiores es de 3 metros a contar desde el nivel de piso contenido entre los blindex, coincide con un perfil divisor que se encuentra en

**la parte superior de la puerta de acceso el cual separa dos paños de vidrio fijos.
la idea es que el canto del cielorraso de yeso que será el "techo" de este
espacio de acceso quede oculto detrás de el referido perfil.-**

San José, 10 de marzo de 2017.-