

LICITACION PUBLICA Nº 4/2017

ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA, AUMENTO DE CARGA Y ENLACE A RED DE UTE, ACONDICIONAMIENTO ANTEL Y TV CABLE

ACLARACIONES 2

La planilla de presupuesto detallado (ANEXO III) contiene una columna para incluir por rubro el MONTO IMPONIBLE y al final de la planilla una línea con el ACUMULADO TOTAL del MONTO IMPONIBLE. Estos datos deben ser llenados, independientemente de que el oferente desee hacer figurar en otra columna o en forma escrita su estimado de Leyes Sociales.

Arq. Magela Bielli

DEPTO. DE ARQUITECTURA INAU

DETALLE DE LUMINARIAS

L1 – LUMINARIA DE SEGURIDAD

Serán de las homologadas por UTE
Ubicación: una por cada tablero

L2 - PANEL LED 45W



Cuerpo: extrusión de aluminio

Difusor: policarbonato

Equipo: driver externo

Ubicación: se colocarán en forma colgante, bien niveladas a altura comprendida entre 2.40 a 2.70m

L3 - LUMINARIA DE ADOSAR LED



Cuerpo: inyección aluminio

Difusor: cristal templado

Lámparas: 6W E27

Ubicación: brazos en dormitorio y estar

L4 - Luminaria de brazo asimétrica



Cuerpo: Chapa zincada y prepintada

Difusor: en extrusión de policarbonato traslúcido.

Lámpara: 1 x 18W fluorescente

Ubicación: baños

L5 - Luminaria exterior vidrio y aluminio



Cuerpo: aluminio

Difusor: vidrio

Lámpara: Led E27

Ubicación: todas las luminarias exteriores

L6 - T5 Interconectable con protección de acrílico

Cuerpo: Chapa zincada

Difusor: protección de acrílico

Lámpara: T5

Ubicación: debajo de muebles sobremesada de cocina delantera