

ANEXO

Especificaciones Técnicas

ITEM 1 - Suministro e Instalación de hasta 4 bancos de 80 baterías para UPSs con las siguientes especificaciones:

Nro	Funcionalidad/Característica/Requisito
1	Bancos de 80 Baterías de 12V 80Ah, para UPS Newave modelo ConceptPower Maxi 200 de 200 kVA. Se requieren 2 bancos por cada uno de los Ramales (Ramales A y B) del DataCenter.