















M1.1



DETALLE 01_ ENCHAPADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE H.A.

[illegible]

ISO1
PANEL AISLANTE Y AUTOPORTANTE
TIPO ISOPANEL: 10cm_ CÁMARAS DE FRÍO Y CONGELADO
INTERIOR - INTERIOR



* Los tabiques acústicos T3.1, llevarán sellado acústico en el encuentro con la losa, pilar y piso. (ver memoria general)

* En los tabiques con emplacado doble T2.1, T3.1 desfazar las juntas entre un emplacado y otro.

* En caso de tomacorrientes o llaves, la posición debe desfasarse en ambas caras del tabique.

* Los tabiques se ejecutarán hasta el fondo de la losa estructural, es decir, por encima del nivel del cielorraso.

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los requerimientos de iluminación y ventilación en condiciones naturales y requerimientos de aislación térmica y húmedica en muros.

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretilas según resolución de un anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.

[illegible]