CORTE: 1
CORTE: 1'
CORTE: 2
CORTE: 2'
CORTE 1.1
CORTE 2.2
Calle N°1 (Este)

**PLANTA DE UBICACIÓN**
**ESC: 1/5000**




**REFERENCIAS**

Cordón con cebetranca

**NOTA**

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos vigentes segun lo especificado en el Decreto N°150 / 2016

**REFERENCIAS**

**INCENDIO**

- DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO CABLEADO DIRECTO
- DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CABLEADO DIRECTO
- DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE
- SIRENA DE ALARMA
- SIRENA DE ALARMA CON LUZ DESTELLADORA
- ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA
- CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA, INCLUYE GABINETE METÁLICO, VÁLVULA ANGULO, CONEXIÓN STORZ DE 100 MM, MANGUERA Y LANZA DE 13 MM
- EXTINTOR CON CARGA DE POLVO QUÍMICO SECO ABC 4 KG
- EXTINTOR CON CARGA DE CO2 5.5 KG
- HIDRAJE ANTIPÁNICO
- SENSOR DE GAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | REVISIÓN DE ENTREGA - 02/17 // PROYECTO APTO PARA LICITAR (APL) | FEBRERO 2017 | |
| REVISIÓN | VISTO | DESCRIPCIÓN | FECHA |

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO APL ARQ. ELVIO MARIO ARGERICH | DIRECCIÓN DE OBRA (DO, PCMO) ARQ. ARQ. ARGERICH, ELVIO | PROYECTO EJECUTIVO DEL LOS LABORATORIOS DEL VETERINARIA | EDIFICIO: INVESTIGACIÓN A LA LABORATORIOS BATERÍA 05 |
| PROYECTO APL ARQ. ELVIO LUCAS | RESPONSABLE TÉCNICO ARQ. MARTINEZ JOSE | DIRECCIÓN DE OBRA DEL LOS LABORATORIOS DEL LOS ASSIST. ARQUITECTOS ASOCIADOS PLATAS ARQ. MARTINEZ, JOSE ASSIST ARQ. PABLO NUÑEZ | APL |
| EQUIPO PROYECTO APL ARQ. PLATA PASTOR ARQ. ANELA LEMA ARQ. ALEJANDRA PINTOS ASIST. AUGUSTINA PEREZ | ASISTENCIA TÉCNICA Y CUOTAS (PCMO) ARQ. MARTINEZ JOSE ASISTENCIA DO ARQUITECTO ARQ. VIRGILIO PIMENTEL | ASISTENCIA DO ARQUITECTO ARQ. VIRGILIO PIMENTEL DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURAS ARQUITECTO PLANTA BAJA | NÚMERO 805-INV-I-100 |
| | | | ESCALA 1:100 |
| | | | FECHA FEBRERO 2017 |