

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA DE UBICACIÓN
ESC: 1/5000



REFERENCIAS

Locales con cielorrasos

Losa descendida

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos vigentes segun lo especificado en el Decreto Nº150 / 2016

REFERENCIAS	
INCENDIO	
	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO (UBICADO EN AMBIENTE)
	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO (UBICADO SOBRE CIELORRASO)
	DETECTOR HUMO FOTOELÉCTRICO (UBICADO EN AMBIENTE)
	DETECTOR HUMO FOTOELÉCTRICO (UBICADO SOBRE CIELORRASO)
	SIRENA DE ALARMA
	SIRENA DE ALARMA CON LUZ DESTELLADORA
	ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA
	CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
BIE	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA, INCLUYE GABINETE METÁLICO, VALVULA GLOBO, CONEXIÓN DE TOMA CON VÁLVULA DE 45MM Y CONEXIÓN STORZ, MANGUERA SEMIRRÍGIDA DE 25MMGOMA Y PUNTERO.
BIE	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA, INCLUYE GABINETE METÁLICO, VALVULA GLOBO, CONEXIÓN STORZ DE 45MM, MANGUERA DE 45MMGOMA Y PUNTERO.
	HERRAJE ANTIPÁNICO

01		REVISIÓN DE ENTREGA 02/17 // PROYECTO APTO PARA LICITAR (APL)	FEBRERO 2017
REVISIÓN	MARCA	DESCRIPCION	FECHA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DGO ARQ. JUAN PEDRO ARNUZOLA	COORDINACIÓN GENERAL DEL PLAN MBA ARQ. ADRIANA GOREA	ASESOR TÉRMICO ING. LUIS ZUDERKOPF ASESOR ELÉCTRICO ING. OCTAVIO ROCHA	SERVICIO / OBRA EDIFICIO ADMINISTRACIÓN y GOBIERNO BATERIA 01	APL
PROYECTO APL ARQ. ÁLVARO CAYÓN	RESPONSABLE DE PROYECTO ARQ. SANTIAGO LENZI	ASESOR EN CABLEADO ESTRUCTURADO Y DATOS ING. LUIS VAZQUEZ ING. LUIS CASTILLO	UBICACIÓN NUEVA SEDE - RUTA 8 y 102 FACULTAD DE VETERINARIA	ETAPA B01-ADM-I-103
EQUIPO PROYECTO APL ARQ. FLAVIA PASTOR ARQ. REBECA PONS ARQ. MARIANA RODIN BACH. AGUSTINA PUMA	ASISTENTA TÉCNICA Y COSTOS ARQ. SILVIA VARELA ASESORÍA EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ARQ. VERONICA FREYSA	ASESOR ESTRUCTURAL ING. GONZALO ETCHEBARNE ASESOR SANITARIO TG. PABLO ROMERO ASESOR INCENDIO ARQ. J. PEDRO MESA NO ASESOR ACÚSTICO ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ	DESCRIPCIÓN ELÉCTRICA PLANTA SEGUNDO PISO	ESCALA 1:100 FECHA FEBRERO 2017