


PLANTA DE UBICACIÓN  
ESC: 1/5000



REFERENCIAS

Locales con cielorrasos

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos vigentes según lo especificado en el Decreto N°150 / 2016

REFERENCIAS	
INCENDIO	
DETECTOR TERMOMECANOMÉTRICO (BIBAZO EN AMBIENTE)	
DETECTOR HUMO FOTOELÉCTRICO (BIBAZO EN AMBIENTE)	
DETECTOR HUMO FOTOELÉCTRICO (BIBAZO SOBRE CELO-RASO)	
SIRENA DE ALARMA	
SIRENA DE ALARMA CON LUZ DESTELLADORA	
ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA	
CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO	
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA. INCLUYE GABINETE METÁLICO, VÁLVULA GLOBO, CONEXIÓN STORZ DE 48MM, MANGUERA DE 48MM/25M Y PUNTERO.	
HERRAJE ANTIPÁNICO	

01		REVISIÓN DE ENTREGA 02/17 // PROYECTO APTO PARA LICITAR (APL)		FEBRERO 2017
REVISIÓN	MARCA	DESCRIPCIÓN		FECHA
<div><div></div><div>UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA</div></div>				
DIRECTOR GENERAL ARQ. JUAN PEDRO URRUTIA	COORDINACIÓN GENERAL ARQ. MAI, ADRIANA GARCIA	ASESOR TECNICO ING. LOS AGUARDADOS ASESOR ELECTRICISTA ING. OCTAVIO BOCCA ASESOR EN CABLEADO ELECTRICIDAD/SECCION ING. LOS VASQUEZ ASESOR ESTRUCTURAL ING. GONZALO BRANDES ASESOR SANITARIO ING. PABLO REYES ASESOR INCENDIO ARQ. NICOLAS ANDREA ASESOR ACUSTICO ARQ. GONZALO FERNANDEZ	SERVICIO / OBRA EDIFICIO SERVICIOS GENERALES - LOCALS GEMERALES BATERIA 03 UBICACION NUEVA SEDE - RUTA 8 Y 102 FACULTAD DE VETERINARIA	APL
PROYECTO APL ARQ. ALVARO LAYAN	RESPONSABLE DE PROYECTO ARQ. SANTIAGO LENDI	ASESOR TECNICO ING. LOS AGUARDADOS ASESOR ELECTRICISTA ING. OCTAVIO BOCCA ASESOR EN CABLEADO ELECTRICIDAD/SECCION ING. LOS VASQUEZ ASESOR ESTRUCTURAL ING. GONZALO BRANDES ASESOR SANITARIO ING. PABLO REYES ASESOR INCENDIO ARQ. NICOLAS ANDREA ASESOR ACUSTICO ARQ. GONZALO FERNANDEZ	DESCRIPCIÓN INCENDIO PLANTA BAJA	LÁMINA B03-SG-LG-I-100
FUENTE PROYECTO APL	ASISTENCIA TÉCNICA Y COSTOS ARQ. SILVIA VARELA	ASESOR TECNICO ING. LOS AGUARDADOS ASESOR ELECTRICISTA ING. OCTAVIO BOCCA ASESOR EN CABLEADO ELECTRICIDAD/SECCION ING. LOS VASQUEZ ASESOR ESTRUCTURAL ING. GONZALO BRANDES ASESOR SANITARIO ING. PABLO REYES ASESOR INCENDIO ARQ. NICOLAS ANDREA ASESOR ACUSTICO ARQ. GONZALO FERNANDEZ	DESCRIPCIÓN INCENDIO PLANTA BAJA	ESCALA 1:100 FECHA FEBRERO 2017