

ESC. 1:25

DESCRIPCION	PUERTA EXTERIOR	PUERTA EXTERIOR (SALIDA DE EMERGENCIA)	VENTANA FIJA	PUERTA EXTERIOR - CELDA TRANSFORMADOR SSAA
CANTIDAD	1	1	2	1
MARCO	PERFIL DE HIERRO SECCION PNT 2" x 3/16"	PERFIL DE HIERRO SECCION PNT 2" x 3/16"		PERFIL HIERRO SECCION PNT 2" x 3/16"
HOJA	PERFIL L 1" 1/2 x 3/16" CELOSIA 60° Y CHAPA DOBLADA N°18	PERFIL L 1" 1/2 x 3/16" CELOSIA 60° Y CHAPA DOBLADA N°18	PERFIL DE HIERRO SECCION PNT 2"CON POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE - ESPESOR 6mm	MÓVIL: PERFIL 1" 1/2 x 3/16" CELOSIA 60 ° Y ZOCALO DE CHAPA N° 16 ZONA INFERIOR CHAPA PLEGADA
FORMA DE ABRIR	BATIENTE AMBAS HOJAS HACIA EL EXTERIOR	BATIENTE HACIA EL EXTERIOR		BATIENTES AMBAS HOJAS HACIA EL EXTERIOR
HERRAJE DE MOVIMIENTO	8 BISAGRAS A ROULEMAN 150 mm	4 BISAGRAS A ROULEMAN 150 mm		8 BISAGRAS A ROULEMAN 150 mm
HERRAJE DE CIERRE OPCION 1	2 PASADORES DE EMBUTIR, (PISO Y TECHO), MANOTON, PASADOR TIPO UTE (PLANO 4041),	BARRA ANTIPANICO MECANICA INTERIOR		2 PASADORES DE EMBUTIR, UNO DE PISO Y UNO DE TECHO MANOTON 300 x 40 x 4 mm OREJAS PARA CANDADO
HERRAJE DE CIERRE OPCION 2	2 PASADORES DE EMBUTIR (PISO Y TECHO), MANOTON, CERRADURA ELECTROMAGNETICA, CIERRE AUTOMATICO DE PUERTA, BARRA ANTIPANICO C/CONTACTO ELECTRONICO			
ACCESORIOS	MARCO DESMONTABLE CON 2 MALLAS DE TEJIDO GALVANIZADO Y FILETRO F250 DE 9 mm ENTRE AMBAS	MARCO DESMONTABLE CON 2 MALLAS DE TEJIDO GALVANIZADO Y FILETRO F250 DE 9 mm ENTRE AMBAS		MALLA ALAMBRE GALVANIZADO 6 mm EN MARCO DOBLE PLANCHUELA 5/8" x 1/8" C/FILTRO DE AIRE EN POLIPROPILENO MINIMO ATORNILLADO CON TORNILLO DE BRONCE
CONTRAVIDRIO			MADERA CON TORNILLOS DE BRONCE	
PINTURA	ESMALTE O PINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO ANTIOXIDO O EPOXI	ESMALTE O PINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO ANTIOXIDO O EPOXI	ESMALTE O PINTURA POLIURETANICA 80 MICRAS SOBRE FONDO ANTIOXIDO O EPOXI	VER NOTA (UUCC 28325)
UBIC. ABERT. EN EL VANO			A FILO INTERIOR	SALVO INDICACIÓN EXPRESA A FILO EXTERIOR

BULON EN HOJA



ESC. 1:5

TRABA DE SEGURIDAD



ESC. 1:5

PUESTA A TIERRA BULON EN MARCO

ESC. 1:5

DETALLE 1 ESC. 1:5



NOTAS:

INCLUYE 2 MANOS ANTIÓXIDO(INTERIOR) Y 2 MANOS FONDO POLIURETÁNICA (EXTERIOR)

INCLUYE CONEXIÓN A PAT DE TODAS LAS PIEZAS COMPONENTES

LA TOMA DE PUESTA A TIERRA LLEVA UN BULÓN DE CONEXIÓN EN EL MARCO Y UNO EN LA HOJA

TERMINACIONES:

UUCC 28325 - 0.1m2 PINTURA ABERTURA CON CELOSIA, CON POLIURETÁNICA

VERSION	FECHA	OBSERVACIONES	TECNICO	DIBUJANTE
3	10/2013	SE MODIFICA UBICACION Y DISEÑO DE PUERTA DE SSAA	ING. H. CARRO	ING. H. CARRO

GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION
Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA: PUESTO DE CONEXION 31,5 KV MODULAR

CONTIENE	Nº PLANO	ESCALA
PLANILLA HERRERIA	356-T	1/5/25

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
VERSION ORIGINAL MARZO 2005	Arq. G. MARTZOA	S. RODRIGUEZ	SUPERVISOR
VERSION ACTUAL AGOSTO 2011	ING. C. CARMINATI	M. HARALS	ING. C. CARMINATI
ARCHIVO	ARCHIVO		