

**Administración General**  
**Gestión de Recursos**  
**Adquisiciones**

Rambla 25 de Agosto de 1825 s/n esquina Yacaré, Oficina 105  
Tel 2915-0007 internos 123 al 125, e-mail licitaciones@aduanas.gub.uy

---

**ACLARACIÓN II**

Licitación Abreviada N° 04/2017

**OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA EDIFICIO CENTRAL DE LA DNA**

---

Montevideo 18 de Abril de 2017

**Consulta:**

Solicitamos a ustedes que, en caso de contar con un cronograma de mantenimiento del edificio, nos faciliten el mismo, con el fin de ajustar la propuesta a vuestras necesidades.

**Respuesta:**

Cronograma de tareas planificado, de la fecha hasta diciembre.

**Mayo 2017**

- . 03/05/2017 Reapriete de terminales tableros SUR (térmicas, borneras de entrada, de salida, generales)
- . 03/05/2017 Limpieza de tableros SUR
- . 04/05/2017 Reapriete de terminales tableros NORTE (térmicas, borneras de entrada, de salida, generales)
- . 04/05/2017 Limpieza de tableros NORTE
- . 05/05/2017 Termografías de tableros
- . 06/05/2017 Prueba de disyuntores en tableros SUR y NORTE
- . 26/05/2017 Simulacro de corte de energía

**Junio 2017**

- . 16/06/2017 Medición de puesta a tierra

**Setiembre 2017**

- . 18/09/2017 Revisión sistema de pararrayos, picas, etc
- . 18/09/2017 Revisión de sistema de luces exteriores
- . 19/09/2017 Revisión de bandejas exteriores

**Noviembre 2017**

- . 01/11/2017 Reapriete de terminales tableros SUR (térmicas, borneras de entrada, de salida, generales)
- . 01/11/2017 Limpieza de tableros SUR
- . 03/11/2017 Reapriete de terminales tableros NORTE (térmicas, borneras de entrada, de salida, generales)
- . 03/11/2017 Limpieza de tableros NORTE
- . 03/11/2017 Termografías de tableros
- . 04/11/2017 Prueba de disyuntores en tableros SUR y NORTE
- . 25/11/2017 Limpieza de tablero general

**Diciembre 2017**

- . 01/12/2017 Simulacro de corte de energía

En los meses que no existan trabajos planificados se procederá a realizar cambios de circuitos a nivel de borneras, reparaciones eléctricas sencillas.

En cualquier mes podrá existir la necesidad de concurrir a cambiar luces en altura o por emergencias.

El presente cronograma es flexible en función de las dificultades de las tareas, no es estricto, puede correrse a requerimiento del Organismo.