ARCHIVO 958-81-Cbd-03.dwg
IMPRESO 07.11.2014

ESQUEMA VERTICAL

TENSIONES DEBILES

SUROESTE | SUR | NORTE | NOROESTE

SS

MONTANTE SUR | MONTANTE NORTE

PB

RK 0S
FIBRA OPTICA
ACTIVOS
CABLEADO HORIZ
LIBRE
TELEFONIA
90 UTP
1M SOP
TELEFONICOS
FIBRA OPTICA:1X6HILOS/1X12HILOS(3U)
ACTIVOS: 9U LIBRES (9U)
CABLEADO HORIZ.: 4X24HL45 (4U)
LIBRES: 26U (26U)
TELEFONIA: 3X24HL45 (3U)
2 F.O. (1X6HILOS/ 1X12HILOS)

RK 0N
FIBRA OPTICA
ACTIVOS
CABLEADO HORIZ
LIBRE
TELEFONIA
2 UTP
1M SOP
TELEFONICOS
FIBRA OPTICA:1X6HILOS/1X12HILOS(3U)
ACTIVOS: 9U LIBRES (9U)
CABLEADO HORIZ.: 1X24HL45 (1U)
LIBRES: 26U (26U)
TELEFONIA: 3X24HL45 (3U)
3 F.O. (1X6HILOS/ 2X12HILOS)

RK AD.JWD
FIBRA OPTICA
CABLEADO HORIZ
TELEFONIA
20 UTP
FIBRA OPTICA:1X12HILOS(1U)
F.O. (1X12 HILOS)

P1

RK 1SW
FIBRA OPTICA
CABLEADO HORIZ
TELEFONIA
4 UTP + EXISTENTES
FIBRA OPTICA:1X12HILOS(1U)
TELEFONIA: 3X24HL45 (3U)
1M SOP
TELEFONICOS

RK 1S
FIBRA OPTICA
ACTIVOS
CABLEADO HORIZ
LIBRE
TELEFONIA
59 UTP
1M SOP
TELEFONICOS
FIBRA OPTICA:2X6HILOS/1X12HILOS(3U)
ACTIVOS: 9U LIBRES (9U)
CABLEADO HORIZ.: 2X24HL45 (2U)
LIBRES: 28U (28U)
TELEFONIA: 3X24HL45 (3U)
3 F.O. (2X6HILOS/ 1X12HILOS)

RK 1N
FIBRA OPTICA
ACTIVOS
CABLEADO HORIZ
LIBRE
TELEFONIA
26 UTP
1M SOP
TELEFONICOS
FIBRA OPTICA:2X6HILOS/1X12HILOS(3U)
ACTIVOS: 9U LIBRES (9U)
CABLEADO HORIZ.: 2X24HL45 (2U)
LIBRES: 28U (28U)
TELEFONIA: 3X24HL45 (3U)
3 F.O. (2X6HILOS/ 1X12HILOS)

P2

G T T
12M SOP
TELEFONICOS

RK 2S
FIBRA OPTICA
ACTIVOS
CABLEADO HORIZ
LIBRE
TELEFONIA
344 UTP
1M SOP
TELEFONICOS
FIBRA OPTICA:2X6HILOS/ X12HILOS(3U)
ACTIVOS: 9U LIBRES (9U)
CABLEADO HORIZ.: 1X24HL45 (1U)
LIBRES: 25U (25U)
TELEFONIA: 3X24HL45 (3U)
3 F.O. (2X6HILOS/ 1X12HILOS)

RK 2N
FIBRA OPTICA
ACTIVOS
CABLEADO HORIZ
LIBRE
TELEFONIA
327 UTP
1M SOP
TELEFONICOS
FIBRA OPTICA:2X6HILOS/ X12HILOS(3U)
ACTIVOS: 9U LIBRES (9U)
CABLEADO HORIZ.: 1X24HL45 (1U)
LIBRES: 17U (17U)
TELEFONIA: 3X24HL45 (3U)
3 F.O. (2X6HILOS/ 1X12HILOS)

P3

RK 3S
FIBRA OPTICA
ACTIVOS
CABLEADO HORIZ
LIBRE
TELEFONIA
260 UTP
1M SOP
TELEFONICOS
FIBRA OPTICA:2X6HILOS/1X12HILOS(3U)
ACTIVOS: 9U LIBRES (9U)
CABLEADO HORIZ.: 1X24HL45 (1U)
LIBRES: 19U (19U)
TELEFONIA: 3X24HL45 (3U)
2 F.O. (2X6HILOS)

RK 3N
FIBRA OPTICA
ACTIVOS
CABLEADO HORIZ
LIBRE
TELEFONIA
252 UTP
1M SOP
TELEFONICOS
FIBRA OPTICA:2X6HILOS/1X12HILOS(3U)
ACTIVOS: 9U LIBRES (9U)
CABLEADO HORIZ.: 1X24HL45 (1U)
LIBRES: 6U (6U)
TELEFONIA: 3X24HL45 (3U)
2 F.O. (2X6HILOS)

RACK CPD FO
7 F.O. (12 HILOS C/U)
6 F.O. (12 HILOS C/U)

RK EXIST.
RACK EXISTENTE
MANTENER SU
CONEXION ACTUAL

P4

RK 4S
FIBRA OPTICA
FIBRA OPTICA:2X6HILOS/1X12HILOS(1U)
3 F.O. (2X6HILOS/ 1X12HILOS)

RK 4N
FIBRA OPTICA
FIBRA OPTICA:2X6HILOS/1X12HILOS(1U)
3 F.O. (2X6HILOS/ 1X12HILOS)

P5

RK 5S
FIBRA OPTICA
ACTIVOS
CABLEADO HORIZ
LIBRE
TELEFONIA
188 UTP
1M SOP
TELEFONICOS
FIBRA OPTICA:2X6HILOS/1X12HILOS(3U)
ACTIVOS: 9U LIBRES (9U)
CABLEADO HORIZ.: 8X24HL45 (8U)
LIBRES: 24U (24U)
TELEFONIA: 3X24HL45 (3U)
2 F.O. (1X6HILOS/ 1X12HILOS)
1 F.O. (6 HILOS C/U)

RK 5N
FIBRA OPTICA
ACTIVOS
CABLEADO HORIZ
LIBRE
TELEFONIA
162 UTP
1M SOP
TELEFONICOS
FIBRA OPTICA:2X6HILOS/1X12HILOS(3U)
ACTIVOS: 9U LIBRES (9U)
CABLEADO HORIZ.: 8X24HL45 (8U)
LIBRES: 22U (22U)
TELEFONIA: 3X24HL45 (3U)
2 F.O. (1X6HILOS/ 1X12HILOS)

PT

SUROESTE | SUR | NORTE | NOROESTE

ESQUEMA DE CONEXION ELECTRICA DE UPS

SS

PB

P1

P2

P3

P4

P5

A2

E.E. EXISTENTE
TENSION: 3x400V/230V

3x120+TON+50T

LOCAL DE CPD

T.CPD (UPS)

125A

UPS

125A

T.CPD

0TRAS CARGAS

3x120+TON+50T

250A

TPS-3f

250A

EMERGENCIA

SUPER EMERGENCIA

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

OBRA :	Reconstrucción edificio, Ventilación, Iluminación y datos, Edificio Central
TITULO :	ESQUEMA VERTICAL DE TENSIONES DEBILES
PROYECTO :	
DIBUJO :	C.R.C.
REVISO :	M.F.
APROBO :	M.F.
ESCALA :	S/E
ARCHIVO :	958-81-Cbd-03.dwg
FECHA :	13/08/2014
ULTIMA VERSION	FECHA APROBO
N° PLANO	0
REV.	

DECOS

Web 1500 - PITC - 598 2 313 0763 Montevideo - Uruguay www.decos.com.uy

EDUARDO DI FABIO ROGLIA
Ingeniero Consultor
Constituyente 1467 Of. 1404 - TORRE EL CAUCHO
Montevideo - Uruguay 11200 - Tel.: 2400 3340

OBRA	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
	Rbla 25 DE AGOSTO s/n ESQ. YACARE
PLANO	TENSIONES DEBILES – COMUNICACIONES
	ESQUEMA VERTICAL DE TENSIONES DEBILES
	COMUNICACIONES
CODIGO	
ESCALA	
FECHA	
APROB.	
LAMINA	DE05

Programa de Modernización de la DNA
Proyecto BID AR-L1144 - 1567/OC-AR

Aduanas

MODIFICACIONES

OCT-2010	AJUSTES DE PROYECTO	
	FECHA	NOTAS

NOTAS

REFERENCIAS

G T T	GABINETE DE TERMINALES TELEFONICOS.
	UBICACION: CENTRAL TELEFONICA (2° PISO).
	SUMINISTRA: CONTRATISTA DE INST. ELECTRICAS Y C.E.
	CARACTERISTICAS: GABINETE METALICO 80x45x210cm.
(X) UTP	TENDIDO UTP CAT5E/OM4 6. DE PREMISA CALIDAD.
(X)M 25P	INDICA X MULTIPARES DE 25 PARES TELEFONICOS.
F.O.	CABLE DE 6 FIBRAS OPTICAS MULTIMODO (62.5/125 MICROMETROS) PARA MONTAJE INTERIOR EN COLUMNAS VERTICALES O EN BANDEJAS METALICAS. SEÑAL DE TIPO PARA INSTALACION INTERIOR O EXTERIOR. CON CUBIERTA DE POLIETILENO DE DENSIDAD MEDIA. INDICA X NUMERO DE UTP. SE EMPLEARA CABLE.