

Dirección Nacional de Aduanas

Tecnologías de la Información

Montevideo, 02 de Octubre de 2017

Respuestas a consulta número 2, realizada durante Visita Obligatoria por Licitación Abreviada 12/2017.

Lote I - ítem 1, variación 3- Gateway para Aires Acondicionados

- a) ¿Cómo es la conexión del Gateway con el equipo?; por ejemplo a través de puerto serial.

Se adjunta imagen de esquema eléctrico donde se puede ver cómo se realiza la conexión mediante RS485, así como el manual donde se ve dicha conexión.

- b) ¿Requiere la instalación alguna configuración en el equipo de aire y en el Gateway?

Si requiere configuración, ver manual que se adjunta.

- c) ¿Qué parámetros del equipo se monitorean o se monitorearán?

Ver manual adjunto, página 16 a 33 variables.

Se adjuntan diagrama de esquema eléctrico y manual
