

Alejandra Raggiotto

De: José Vargues - Asesor Técnico RNU <asesoriatecnica@rnu.uy>
Enviado el: martes, 29 de agosto de 2017 11:38
Para: 'Natalia - TERMOCONTROL'
CC: Compras TNU
Asunto: RE: LICITACION ABREV 593/2017

Buenos días,

- 1- Las unidades de 60.000 BTU deberán ser 220V / 50 Hz / 3 fases.
- 2- En caso de no disponer unidades de 32.000 BTU, es preferible la opción de 36.000 BTU. Pero se pueden cotizar ambas versiones (30.000 y 36.000 BTU) para evaluar las dos opciones.

Saludos,



José Vargues
Asesor Técnico

<http://www.rnu.uy>
T. (598) 1768 – Int. 104
Sarandí 430 – CP 11.000
Montevideo - Uruguay

De: Natalia - TERMOCONTROL [<mailto:natalia@termocontrol.com.uy>]
Enviado el: martes, 29 de agosto de 2017 09:06 a.m.
Para: asesoriatecnica@rnu.uy
Asunto: Fw: LICITACION ABREV 593/2017
Importancia: Alta

----- Original Message -----

From: Natalia - TERMOCONTROL
To: compras@tnu.com.uy
Sent: Friday, August 18, 2017 3:19 PM
Subject: LICITACION ABREV 593/2017

Buenos dias:

En referencia a la licitacion abreviada N° 593/2017 quisiera realizar las siguientes consultas:

- 1- Las unidades de 60.000 BTU/h se deberan cotizar en voltaje 220/50/3 o 380/50/3?
- 2- No habiendo en plaza unidades de 32.000 BTU/h, prefieren la opcion de 30.000 BTU/h o de 36.000 BTU/h?

Quedo a la espera de vuestra respuesta

Saludo atte.