



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

FACULTAD DE CIENCIAS

Licitación 19/2017 Puertas Cortafuego para Torre Facultad

Montevideo, 1 de setiembre del 2017.

1-CONSULTA

Las puertas corta fuego que en la planilla y en la memoria no especifica si son de chapa o de madera?

1-RESPUESTA

Las puertas cortafuego serán RF 120 y ser homologadas por bomberos, debiendo el oferente presentar las especificaciones técnicas

Con respecto a la pregunta 1, se aclara que su terminación exterior será de chapa pintada.

Arq. Virginia Delgado Díaz
DGA UdelaR