

3. "Se considerará el plazo de garantía ofrecida como parámetro de durabilidad?"

**Respuesta:** Parámetro de durabilidad, se tendrá en cuenta: Garantía y resistencia al uso.

4. Dejamos a continuación un detalle del listado en el cual tenemos diferentes consultas

ITEM	CANT. HASTA	ARTICULO	CONSULTA	RESPUESTA
40	50	CAJA EXTERIOR 1 MODULO	AVE ?	COMPATIBLE
41	50	CAJA EXTERIOR 2 MODULOS	AVE ?	COMPATIBLE
42	50	CAJA EXTERIOR 3 MODULOS	AVE ?	COMPATIBLE
50	4	FICHAS ENCHUFE INDUSTRIAL	DESCRIPCION	3 P + T
51	50	MODULO UNIPOLAR	AVE ?	COMPATIBLE
53	100	MODULO SHUKO	AVE ?	COMPATIBLE
54	3	MODULO 1P A30M	DESCRIPCION	CAJA DIFERENCIAL PARA LLAVE TERMICA.
55	100	TOMAS 3 EN LINEA	AVE ?	COMPATIBLE
56	50	TOMAS PROLONGACION SHUCO	DESCRIPCION	EXTERNO/HEMBRA
73	40	INTERRUPTORES BIPOLARES	AVE ?	COMPATIBLE
74	40	INTERRUPTORES DE COMBINACION	AVE ?	COMPATIBLE
75	70	INTERRUPOTRES UNIPOLARES	AVE ?	COMPATIBLE
93	10	LLAVES TERMICAS 16AMP	POLOS ?	2 P
94	10	LLAVES TERMICAS 25AMP	POLOS ?	2 P
95	10	LLAVES TERMICAS 30AMP	POLOS ?	2 P
96	10	LLAVES TERMICAS 32AMP	POLOS ?	2 P
98	20	LLAVES UNIPOLARES	AVE ?	COMPATIBLE
119	40	PLAQUETAS DE 1 MODULO	AVE ?	COMPATIBLE
120	40	PLAQUETAS DE 2 MODULOS	AVE ?	COMPATIBLE
121	40	PLAQUETAS DE 3 MODULOS	AVE ?	COMPATIBLE

Saluda a Usted atentamente.-

ENCARGADA DE LA SUB DIRECCION DE  
ADMINISTRACION

OF. AYTE. (PE)



I. René ABRIOLA RIENZO

**JEFATURA DE POLICÍA DE MONTEVIDEO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
CONTRATACIONES Y SUMINISTROS**



Montevideo, 12 de Octubre de 2017,-

LICITACION ABREVIADA N°7/2017

A QUIEN CORRESPONDA:

De acuerdo a las consultas realizadas vía mail por las siguientes firmas se resuelve lo siguiente :

1) CONSULTA FIVISA :

a) "Ítem 54, que tipo de modulo es?"

**Respuesta :** El mismo es tipo caja diferencial para llave térmica.

b) "Los interruptores diferenciales son de 30 MA?"

**Respuesta: Si**

c) "Ítem 93 al 96 de cuantos polos son?"

**Respuesta:** Son MONOFASICOS.

2) CONSULTA ELECTRO NARVAJA:

1." Los productos "ave" que se solicitan serán considerados más convenientes si son los originales de la marca Vivion - Conatel o se aceptarán los de otras marcas compatibles de menor calidad?"

**Respuesta :** se aceptan todos aquellos que sean compatibles con linea AVE.

2." Los interruptores automáticos (térmicas y diferenciales) serán considerados de calidad suficiente si cumplen con la normativa vigente o se considerarán de mejor calidad a los productos de origen europeo?"

**Respuesta:** la calidad básica sera la que establece la normativa de U.T.E.