



Departamento de Obras

### ACLARACIÓN N°3

#### LICITACIÓN ABREVIADA 51/17

#### “CENTRO CULTURAL TEATRO ESPAÑOL” RECUPERACION DE EDIFICIO PATRIMONIAL (3º ETAPA)

#### SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACAS

---

Ante consultas recibidas realizamos las siguientes aclaraciones:

1. **CONSULTA:** *En el pliego no se indica espuma para el respaldo. Para éstos casos el fabricante nos recomienda, espuma de espesor 50mm en el respaldo y espuma de espesor 75mm en el asiento.*

*Favor confirmar si estos espesores serán aceptados por ustedes.*

**RESPUESTA:** SI, el respaldo lleva espuma de espesor 50 mm,  $\pm 5$  mm. El asiento lleva espuma, de acuerdo a pliego o a aclaración n°2.

2. **CONSULTA** *“La parte inferior del asiento será en madera multiplaca o contrachapado vista, de 12mm de espesor como mínimo, con una terminación superficial que permita su fácil limpieza y mantenimiento, sea resistente a roces y rayaduras”.*

*¿Podemos ofrecer la parte inferior del asiento en polipropileno?  
¿Aceptan este tipo de terminación?.*

**RESPUESTA.** VER ACLARACION 2 CONSULTA 5, donde se indican las terminaciones esperadas

3. **CONSULTA:** *¿Cuál es el material de la superficie en la que se fijarán las butacas?.*
4. **CONSULTA:** *¿Cuál es el material de la superficie en la que se fijarán las butacas? Vimos que en el Pliego dice que es un piso de madera. ¿Es un entablonado o es un revestimiento sobre un contrapiso?*



INTENDENCIA DE  
**DURAZNO**

Departamento de Obras

**RESPUESTA:** el piso de la sala será de entablonado de madera, tipo "finger joint", de 22 mm de espesor, apoyadas sobre tirantería de madera. Queda un espacio de aproximadamente 40 cm entre el contrapiso y la cara inferior del entablonado

5. **CONSULTA :** *Nosotros no concurrimos a la visita técnica del 15/09, ¿Es obligatorio presentarse a la visita del 29/09?*

**RESPUESTA:** no había visita, no opcional ni obligatoria en esta licitación, dado que el espacio donde se ubicarán las butacas esta en ejecución, por lo que no hay nada para ver en el lugar.


**La licitación se abre el 28 de setiembre de 2017, a la hora 16.30, las ofertas se reciben hasta la hora 16:00.**

Por lo tanto no hay visita el día 29/09/2017 para esta licitación.

6. **CONSULTA** *¿En la cotización se deberá incluir la instalación?  
En el pliego no queda claro si se solicita incluir la instalación de las butacas por parte de los ofertantes.*

**RESPUESTA:** si, se debe cotizar la instalación. La licitación es "SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACAS", como se indica en el ítem 1.1- OBJETO, del pliego.  
**Para más detalles se sugiere ver la ACLARACION 2, consulta 2**

Durazno, 26 de setiembre de 2017

  
**Arq. MARIELA GARRIDO**  
ASESOR TÉCNICO  
DPTO. DE OBRAS  
I.M.D.