ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO
esc.: 1/100



DEPÓSITO DE RESERVA
cap.total: 30.000lts.
esc.: 1/25



ALZADO

DETALLE DE ENTRADA A DEPÓSITO
esc.:1/10



DETALLE SALIDA DE DEPOSITO
esc.:1/5



DEPOSITO	a	Ø TUBO AC. INOX.	PLATINA Y CAÑO HG.
INFERIOR	15cms	4"	100mm

PLANTA



NOTAS:
- TRAZADO EN GRIS INDICA INSTALACION LICITADA EN ETAPA 1.
- TODO LOS ZAMPEADOS SERAN DE HORMIGON ARMADO.
- EN TODO CAMBIO DE DIRECCIÓN, CAMBIO DE MATERIAL Y TODO OTRO PUNTO DONDE LA INSTALACIÓN LO REQUIERA, ÉSTA CONTARÁ CON ACCESIBILIDAD MEDIANTE PUNTOS DE INSPECCIÓN, SEGÚN EL CASO.



PLANTA DE UBICACION

PADRON: NUMERO 6143
SUPERFICIE: 3ha 4733m| 3fan

REFERENCIAS
1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS
3.- EDIFICIO EXISTENTE
4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
5.- FUTURO EDIFICIO LABORATORIO BSL 3
6.- EDIFICIO EXISTENTE
7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

REFERENCIAS

ABASTECIMIENTO:
- AGUA FRIA DIRECTA
- AGUA FRIA SUCCIÓN
- AGUA FRIA PRESURIZACIÓN
- AGUA FRIA FLUXORES
- AGUA CALIENTE
- GAS
- LLAVE DE PASO GLOBO
- LLAVE DE PASO ESFERICA
- LLAVE DE PASO ESFERICA GAS
- CANILLA DE SERVICIO
- DIRECCIÓN DEL FLUIDO
- MEDIDOR
- BOMBA
- TERMOTANQUE ELECTRICO

DENOMINACIÓN
AF.DIR. = AGUA FRIA DIRECTA
AF.SUCC. = AGUA FRIA SUCCIÓN
AF.PRES. = AGUA FRIA PRESURIZACIÓN
AF.FLUX. = AGUA FRIA FLUXORES
AC. = AGUA CALIENTE
GAS = GAS COMERCIALIZABLE
PP. = POLIPROPILENO

DESAGÜE:
- DESAGÜE PRIMARIO
- DESAGÜE SECUNDARIO
- DESAGÜE PLUVIAL
- VENTILACIÓN
- DIRECCIÓN DEL FLUIDO
- SENTIDO ESCURRIMIENTO LAMINAR
- EMBUDO PLUVIAL DE TECHO
- EMBUDO PLUVIAL DE FONDO
- EMBUDO PLUVIAL LATERAL
- SIFÓN
- DIRECCIÓN DE COLUMNA
- PROYECCIÓN DE COLUMNA
- COLUMNA CONTRA
- CUPLA U.T.L./PIE DE COLUMNA
- BOCA DE ACCESO PVC. c/REJILLA PISO
- BOCA DE ACCESO PVC. c/TAPA TAPADA
- REJA DE PISO
- BOCA DE DESAGÜE ABIERTA
- BOCA DE DESAGÜE TAPADA
- PILETA DE PISTO ABIERTA
- PILETA DE PISTO TAPADA
- REGISTRO SECO
- CÁMARA DE INSPECCIÓN 60x60
- CÁMARA DE INSPECCIÓN 60x110
- CÁMARA DE INSPECCIÓN 60x110 c/BUZÓN
- PASE EN ESTRUCTURA
- CAÑERÍA SUSPENDIDA c/DESCARGO
- CAMBIO DE MATERIAL
- INTERCEPTOR DE GRASA

DENOMINACIÓN
DES. = DESAGÜE PRIMARIO
DES. = DESAGÜE SECUNDARIO
DES.A.A. = DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO
LL. = DESAGÜE PLUVIAL
V. = VENTILACIÓN
PVC. = POLICLORURO DE POLIVINILO
PP/EL. = POLIPROPILENO DE DESAGÜE
AC.INOX. = ACERO INOXIDABLE
GL. = GERRAMS LIBRE

NOTACIÓN
COLUMNAS ABASTECIMIENTO
- AGUA FRIA DIRECTA
- AGUA FRIA PRESURIZADA
- AGUA FRIA FLUXORES
- AGUA CALIENTE
- GAS
- SUBE NIVEL SUPERIOR
- VIENE NIVEL INFERIOR
- SUBE NIVEL INFERIOR
- BAJA NIVEL INFERIOR
- VIENE NIV. INF. /SIGUE NIV. SUP.
- VIENE NIV. SUP./SIGUE NIV. INF.

COLUMNAS DESAGÜES
- B1 BAJANTE
- B1 RECUADRO
- LL1 PLUVIALES
- V1 VENTILACIÓN

REVISIÓN	MARCA	DESCRIPCION	FECHA
		ESTACIÓN ALMIRLLERA	2017
		ESTRUCTURA	2019

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. ALEJANDRO CERRA	CORD. DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS: ARQ. MARIANA CERRA
ESTUDIO DE PROYECTO: ARQ. HORACIO FUNA	ARQ. VICTORIA FERREIRA ARQ. ANA LIA GIL ARQ. SARA BENTETO ARQ. MARIANA CERRA ARQ. M. ELEONA ROCHA
CORD. DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS: ARQ. MELINA HOHEN	INSTAL. SANIT.: ING. ALEJANDRO CARRASCO
	INSTAL.ELECTRICA: ING. ALEJANDRO CARRASCO
	INSTAL.ESTRUCTURA: ING. PABLO STIRLY
	INSPECTOR DE OBRA: ARQ. ALEJANDRO CERRA
	ARQ. DIBUJO: ARQ. JP. MERLINO

SERVICIO / OBRA:
CURNOE, GALTO
Plataforma de Investigación Sala

UBICACIÓN:
Calle Misiones s/n

DESCRIPCION:
PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN - BSL3
Esquema y Detalles de Abastecimiento

ETAPA 2

AS06

ESCALA: VARIAS

FECHA: AGOSTO