

---

**Consultas Licitación Abreviada 20/2017 - Hemocentro Maldonado**

---

**Pablo Alen** <alinsasrl@gmail.com>  
Para: snscompras@gmail.com

17 de octubre de 2017, 15:53

Estimado/a:

Adjunto consultas para ofertar en Licitación Abreviada 20/2017 – Hemocentro Maldonado – Inst. medidas de protección contra incendios

Saluda atte.

ALINSA Ltda.

Instalaciones Sanitarias y Afines.

Sistemas de Protección contra Incendio

Tels.: 23090649 - 099696510.

Email: alinsasrl@gmail.com

---

 **Consultas Licitación 20-2017 - Hemocentro Maldonado - Inst. medidas de protección contra incendio.docx**  
15K

## Consultas Licitación 20/2017

- 1- **Salidas de emergencia:** se visualizó en la visita que las aberturas existentes no cumplen con los requerimientos para las mismas.

La puerta de acceso principal podría llegar a modificarse (cambiar apertura, retirar tiradores, colocar barra anti-pánico, etc) pero sería una reforma casi total, es así o se considera cambiar la abertura existente? Hay alguna información al respecto (planilla abertura). Con la abertura en la cafetería sucede lo mismo, y como es un blindex no podría incorporarse muchas medidas de transformación, se cambia por otra nueva? Si es así cuál? Hay planilla de abertura con especificaciones?

- 2- **Sistema hidráulico:**

Se visualizó en la visita que la ubicación propuesta para sala de bombas y tanques a 50m en línea recta desde el edificio hay árboles de gran porte, hay que retirarlos? O se puede reubicar próximo a equipos tomando en cuenta la misma distancia (50m)?

- 3- **Detección y alarma:**

Se visualizó en la visita que muchos de los locales donde están indicadas y graficadas las medidas ya existen, requieren ser sustituidas igualmente? (sensores de humo, extintores portátiles y señalización).

---

**Consultas Licitación Abreviada 20/2017 - Hemocentro Maldonado**

---

Daniel Monteiro <danielmonteiro.com@gmail.com>  
Para: "Compras S.N.S." <snscompras@gmail.com>

20 de octubre de 2017, 13:45

Re envío las respuestas del Arq. Carlos Baldoira de ASSE

----- Mensaje reenviado -----

De: **Carlos Baldoira - ASSE** <carlos.baldoira@asse.com.uy>  
Fecha: 20 de octubre de 2017, 14:31  
Asunto: Re: Consultas Licitación Abreviada 20/2017 - Hemocentro Maldonado  
Para: Daniel Monteiro <danielmonteiro.com@gmail.com>

Estimado Daniel, te paso la respuesta a las consultas formuladas:

- **Salidas de emergencia:** se visualizó en la visita que las aberturas existentes no cumplen con los requerimientos para las mismas.

**R:** No está previsto en el proyecto licitado. Se analizará en obra.

- **Sistema hidráulico:** Se visualizó en la visita que la ubicación propuesta para sala de bombas y tanques a 50m en línea recta desde el edificio hay árboles de gran porte, hay que retirarlos? O se puede reubicar próximo a equipos tomando en cuenta la misma distancia (50m)?

**R:** Se podrá reubicar, en acuerdo con la Dirección del Servicio y con el visto bueno del Departamento de Habilitaciones. No obstante, a los efectos de la cotización de la propuesta, se considerará una distancia de 50 m.

- **Detección y alarma:** Se visualizó en la visita que muchos de los locales donde están indicadas y graficadas las medidas ya existen, requieren ser sustituidas igualmente? (sensores de humo, extintores portátiles y señalización).

**R:** En esos casos, se mantendrán los ya instalados, aclarándolo en la propuesta.

Saludos,  
Carlos

----- Mensaje original -----

De: "Daniel Monteiro" <danielmonteiro.com@gmail.com>  
Para: "Carlos Baldoira - ASSE" <carlos.baldoira@asse.com.uy>, "Carlos Baldoira" <carlos.baldoira@gmail.com>, "Tomás Dawid" <tomasdawidhemocentro@gmail.com>  
Enviados: Miércoles, 18 de Octubre 2017 13:35:48 (GMT-0300) Auto-Detected

Asunto: Fwd: Consultas Licitación Abreviada 20/2017 - Hemocentro Maldonado

Estimados re envío consulta de la licitación medidas contra incendio

Saludos  
Daniel

----- Mensaje reenviado -----

De: **Compras S.N.S.** <snscompras@gmail.com>  
Fecha: 18 de octubre de 2017, 11:43