



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Montevideo, 6 de noviembre de 2017.

LICITACIÓN 06/17 CASA POSGRADOS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ACLARACIÓN 02

En el capítulo 3 estructuras resistentes, falta considerar las vigas 104, 151 y 152 que se realizan con perfiles PNC 12 Y PNC 22.

Incorporar en el rubrado los siguientes capítulos:

CAPÍTULO 03	ESTRUCTURAS RESISTENTES							
3.08	V104 (PNI22)	ml						
3.09	V151 / V152 (PNI12)	ml						



Arq. Mauricio Chorbadjian
Dirección General de Arquitectura