



Paysandú, 06 de diciembre de 2017.

COMUNICADO 1

Licitación Pública Exp. 2017-7627

Referente a las Licitaciones Pública Exp. 2017-7627 Obra 525, "Construcción de Hasta 45 Viviendas Prefabricadas" debido a consultas realizadas, ésta Intendencia responde lo siguiente:

Consulta 1: La pared de altura superior de las viviendas, puede hacerse de paneles de madera al igual que el resto de las paredes

Respuesta: La pared debe ser de ladrillo como estipula los planos ya que al no saber la ubicación de las mismas en el lote, estas podrían estar ubicadas en el limite.

ANA M. MARZIOTTE
Encargada de
Oficina de Compras