

LICITACIÓN ABREVIADA 12/2017
(REFORMA LABORATORIO CENTRAL - SALAS ANEXAS - TECHO MANTENIMIENTO)
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ACLARACIONES 04
04 DE DICIEMBRE DE 2017

39) En los sectores 1 y 2 se plantean luminaria de LED 5300k, ¿cuántas son?

En los sectores 1 y 2 se plantean luminarias suspendidas de temperatura de color 5300K LED sobre las mesas de trabajo a lo largo de las mismas. La cantidad va a depender del tipo de luminarias obligatoriamente LED cotizadas, las que deben asegurar la temperatura de color (5300K) y deben garantizar un plano de trabajo de precisión de 1500 a 2000 lux. Considerar el plano de trabajo a 70cm del plano de luminarias.