



ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO

GERENCIA DE ADQUISICIONES (DEPARTAMENTO DE LICITACIONES)

Asunto: L.A 20/17

COMUNICADO N° 2

24 ENE 2018

**L.A. 20/17 – ACCESO PARA CAMIONES Y ACCESO PARA
EL PERSONAL- REMESA BELLA VISTA-**

I Respuesta a Consultas de posibles oferentes.

1. Consulta:

Sobre el punto 1.6 del ítem 1:

- a) ¿Hay alguna información de cómo es este hidrante? (diámetro, material, etc.)
- b) Dice que son dos, en el plano veo 1 y un riel de vía. ¿Considero 2 hidrantes y un riel de vía entonces?

Respuesta:

- a) Material Hierro Fundido, diámetro 2,5", lleva dos canillas, cañería de abastecimiento subterránea de 2".
- b) Hay 1 riel y 1 hidrante. Ver fotografías adjuntas.

Laura Martusciello
GERENCIA DE ADQUISICIONES

Tel.: (598) 2924 41 85

Email: afelicita@afe.com.uy

Dirección: Avda. Gral. Rondeau 1921 Of. 806



Riel

Hidrante



Hidrante

