



| REFERENCIAS: |   |          |
|--------------|---|----------|
| ÍCONO        | TIPO  | CANTIDAD |
|              | Interruptor eléctrico   | 8        |
|              | Luminaria de adosar plafón LED 60x60cm 30W  | 31       |
|              | Luminaria LED de adosar 15w   | 7        |
|              | Luminaria de embutir plafón LED 60x60cm 30W   | 5        |
|              | Tomacorriente shuko + tres en línea a tablero de servicios.   | 14       |
|              | Tomacorriente industrial trifásico 400v potencia 3000W para destructora de papel.   | 1        |
|              | Tomacorriente shuko + tres en línea a tablero de informática.   | 13       |
|              | Puesto de RED   | 9        |
|              | Equipo de aire acondicionado split de 9.000BTU conectado a tablero de AACC.   | 2        |
|              | Equipo de aire acondicionado split de 12.000BTU conectado a tablero de AACC.  | 1        |
|              | Luminaria LED reglamentaria autónoma con batería de respaldo. Instalación en cielorraso o tabique dependiendo conveniencia. | 14       |
|              | Señalización de escape/salida LED reglamentaria. Instalación en cielorraso o tabique dependiendo conveniencia.              | 7        |
|              | Tablero en PVC  | 2        |

**Planta baja**  
Escala 1/75

- Futuro depósito de Administración Documental.
- Centro de recepción y acopio de elementos de Transporte y Logística.
- Vestuario del servicio de limpieza.

Imágenes de referencia:



L1  
Plafón LED de 60x60cm.  
Luminaria de adosar a cielorraso.



L2  
Luminaria LED de adosar a tabique.



L3  
Luminaria LED de 60x60 para embutir en cielorraso modular.

Nota:  
Gráficos a modo de anteproyecto las medidas y distancias deberán ser confirmadas y rectificadas por el oferente in situ.

|   |                         |                                |     |          |
|---|-------------------------|--------------------------------|-----|----------|
|   |                         |                                |     |          |
| DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS DEL ESTADO – DIVISION ARQUITECTURA |                         |                                |     |          |
| OFICINA CENTRAL CASINOS DEL ESTADO                              |                         |                                |     |          |
| DESTINO:  |                         | OCUPACIONES VARIAS - ELÉCTRICA |     |          |
| UBICACION:  |                         | SORIANO 822 ESQUINA FLORIDA    |     |          |
| PLANO:  | ELECTRICA - PLANTA BAJA | LAMINA:                        | L05 |          |
| ESCALA:   | 1/75                    | FECHA:                         |     | 01-12-17 |
| TECNICO:  | Arq. Lucas Schevzov     | AREA:                          |     | 147m2    |
|   |                         | HOJA:                          | 05  |          |