



051110-000874-16

Montevideo, 31 de enero de 2018.

Licitación Abreviada 3/2018.

Se recibieron, hasta hoy, las siguientes **consultas**:

**PREGUNTA:**

**1\_ En memoria de protocolo de mantenimiento, ítem 2.0, Descripción de tareas, se deben realizar mantenimientos correctivos a demanda en los horarios de 9 a 18hs durante los días hábiles. No queda claro si dichos reclamos serán realizados al personal de la facultad el cual nos los derivará ya clasificados según el orden de prioridad que considere o si directamente se realizarán a la empresa adjudicataria.**

**RESPUESTA:**

**1\_ Los reclamos serán derivados a la adjudicataria, ya clasificados por orden de prioridad, por Sección Intendencia o por Sección Compras.**

**PREGUNTA:**

**2\_ En memoria de mantenimiento preventivo integral y correctivo se estipula el mantenimiento a un transformador 44/230V el cual se indicó en visita que no existía, es correcto?**

**RESPUESTA:**

**2\_ Existe el transformador. Se subieron fotos a la página de ACCE (<http://comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/628577>). Está ubicado en subsuelo, frente a la sala de la Biblioteca Plá Rodríguez, próximo a la esquina de 18 de Julio y Eduardo Acevedo. Si algún interesado quiere verlo puede coordinar con Sección Compras, al correo electrónico: [compras@fder.edu.uy](mailto:compras@fder.edu.uy)**

**PREGUNTA:**

**3\_ En memoria de mantenimiento preventivo integral y correctivo, ítem 4.01, características del oferente, se solicita contar con un representante técnico con trayectoria en mantenimiento de grupos electrógenos. En visita se nos indicó que ni en el edificio de la facultad ni en anexo se cuenta con grupo electrógeno. Indicar si es correcto.**

**RESPUESTA:**

**3\_ No hay grupo electrógeno en la Facultad.**

Ricardo Méndez  
Jefe de Sección  
Compras  
Facultad de Derecho